

## Darba uzdevums

### 1. Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu iegādei:

- 1.1. Ugunsdzēsības aparātiem ir jābūt atbilstošiem 19.04.2016. MK noteikumiem nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".
- 1.2. Ugunsdzēsības aparāta korpusā jābūt iestrādātam (iespiestam) individuālam vai partijas numuram un CE atbilstības marķējumam.
- 1.3. Ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsai jābūt sarkanai (piem.RAL-3000).
- 1.4. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jābūt lietošanas instrukcijai valsts valodā (var būt, kā informatīva "uzlīme" kontrastā ar aparāta korpusu). Uzlīmei jābūt atbilstoši MK noteikumu Nr.238 285.punkta prasībām.
- 1.5. Nepieciešamais ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu skaits -10 gab.
- 1.6. Minimālās ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu tehniskās prasības:

Gāzes daudzums: min. 2 kg  
Aparāta svars: līdz 7 kg  
Darbības laiks (nepārtraukts): min. 6 sek.  
Aparāta augstums: virs 540 mm  
Korpusa diametrs: ~ 105mm  
Darba temperatūra: -20°C līdz +60°C  
Dzēšanas klases: ne zemāka kā 34B  
Sertifikācija: CE, EN3

Ugunsdzēsības aparāts piemērots degošu šķidrumu un kūstošu cietu priekšmetu, degošu gāzu dzēšanai. Izmantojams elektroiekārtu līdz 1000V dzēšanai. Izmantojams slēgtās telpās viegli uzliesmojošu un degtspējīgu šķidrumu (benzīna, eļļas, spirtu, tauku u.c.), kā arī zem sprieguma esošu elektroierīču dzēšanai.

1.7. Tehniskās apkopes veikšanas biežums: ne mazāk par 5 gadiem. Jābūt ražotāja norādītam, ieteicams lietošanas instrukcijā un uz aparāta).

1.8. Piedāvājumā norādīt arī aparātam atbilstoša kronšteina cenu, ar kuru vajadzības gadījumā aparātu var piestiprināt pie sienas. Pasūtītājam nav obligāts pienākums tos iegādāties.

### 2. Ugunsdzēsamo aparātu piegādes vieta – Ventspilī - Talsu ielā 84.

3. Piedāvājumu iesniegt līdz 26.maijam plkst 14.00 sūtot uz e-pasta adresi [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) vai [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv)
4. Visi jautājumi, kuri saistīti ar piedāvājuma gatavošanu, jārisina līdz pieteikuma iesniegšanai ar PSIA "Ventspils siltums" tehniskās daļas vadītāju pa tālr. 636 02216.

Tehniskais direktors

E.Bonfelds

V.Maula  
63602216

