

Tehniskā specifikācija

KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšana, Ventspilī

1. Veicamo darbu apraksts:

- 1.1. Veikt KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšanas darbus sekojošiem apkures katliem:
 - 1.1.1. "KIV" (šķelda) – jauda 10 MW, 2 gab. (KM Brīvības ielā 38);
 - 1.1.2. "Buderus" (dīzeļdegviela) – jauda 14 MW, 1gab. (KM Brīvības ielā 38);
 - 1.1.3. AK- 6000 (šķelda) – jauda 6 MW, 1 gab. (KM Brīvības ielā 38);
 - 1.1.4. AK-600SE (šķelda) – jauda 0,6MW, 1gab. (KM Pērkoņu ielā 21).
- 1.2. Veikt augstāk minēto katlu degšanas režīma iestatīšanu sekojošos slodžu punktos (20%, 50%, 80%, 100% jauda);
- 1.3. Pēc darbu veikšanas, iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju – ziņojumu/tehnisko atskaiti "KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšana":
 - 1.3.1. Režīmu kartes;
 - 1.3.2. Darbu rezultātu kopsavilkums, analīze, secinājumi un rekomendācijas.
- 1.4. Pirms darbu uzsākšanas izstrādāt un saskaņot ar pasūtītāju darbu veikšanas tehnisko programmu.
- 1.5. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam obligāti darbu apjomu jāprecizē katlu mājā Brīvības ielā 38 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020.

2. Darbu izpildes termiņš:

- 2.1. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 01.04. līdz 01.07.2021.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 3 mēneši.

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt, kā arī tam ir viss nepieciešamais aprīkojums un kvalifikācija, lai veiktu punktā Nr.1 aprakstītos darbus;
- 3.2. Pēdējo 6 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 1 objektā (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu);
- 3.3. Pretendenta pieteikums.
- 3.4. Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021.gada 23.februāra plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



E.Liepiņš

Pretendenta pieteikums

2021. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepaginājis ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par
“KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšanu, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšana, Ventspilī	kompl.	1		
Līgumcena					

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....