

## Tehniskā specifikācija

### Siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas montāža un pieslēgšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

#### 1. Apraksts:

- 1.1. Veikt jaunās siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas montāžu un pieslēgšanu katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī;
- 1.2. Jaunā siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārta atrodas katlu mājā Talsu ielā 69 – iekārtas pieslēguma vietas pie siltumtrases ir ierīkotas;
- 1.3. Veikt tīkla ūdens mīkstināšanas iekārtas pieslēgšanas aprīkojuma iegādi un piegādi sekojošā vai analogā komplektācijā:
  - 1.3.1. Vārsts “Butterfly” tipa, Dn50, Pn16, GG25-GGG40/AISI/EPDM – 6gab.;
  - 1.3.2. Starpatloku pretvārsts Dn50, Pn16 – 1gab.;
  - 1.3.3. Brīvais atloks Dn50, Pn16 – 7gab.;
  - 1.3.4. Metināmais atloks Dn40, Pn16 (pie sūkņa) – 2gab.;
  - 1.3.5. Pāreja Dn40/50, Pn16 – 2gab.;
  - 1.3.6. Sensoru un manometru nipelis – 3gab.;
  - 1.3.7. Manometrs 0-16bar, d63, WIKA – 2gab.;
  - 1.3.8. Caurule AISI316 Dn50 - 5m
- 1.4. Veikt visus nepieciešamos montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;
- 1.5. Veikt jaunās siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas palaišanas un ieregulēšanas darbus. Jaunai siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtai jānodrošina ūdens cietības samazināšanu siltumtīklu ūdenī no 0,6 mg-ekv/l līdz 0,3mg-ekv/l un zemākai;
- 1.6. Veikt jaunās siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā, ieskaitot personāla apmācību;
- 1.7. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju ar izpildshēmām un veikto darbu aktiem, ieskaitot ūdens cietības analīzes.

#### 2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 2 nedēļas.

#### 3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls, ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus;
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

#### 4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021. gada 9.decembra plkst. 10:00.**

## *Pretendenta pieteikums*

2021. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas montāža un pieslēgšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Siltumtīklu ūdens mīkstināšanas iekārtas montāža un pieslēgšana katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī	kompl.	1		
<b>Līgumcena</b>					

Darbu izpildes termiņš: \_\_\_\_\_

Garantijas termiņš: \_\_\_\_\_

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....