

Tehniskā specifikācija

Lodveida metināmās noslēgarmatūras ar reduktoru iegāde un piegāde uz katlu māju Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Apraksts:

- 1.1. Veikt lodveida **metināmās** noslēgarmatūras "BROEN" (Ballomax) Dn400/Pn25 vai analogas iegādi un piegādi uz katlu māju Talsu ielā 69. Darba vide – ūdens; Darba vides temperatūra: skat. "BROEN" (Ballomax) spiediena un temperatūras grafikus pielikumā Nr.3.
- 1.2. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29474949.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
- 2.2. Izpildes termiņš – 1 (viena) nedēļa;

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1 un Nr.2.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.


Avanss nav paredzēts.

Piedāvājumu var iesniegt, nosūtot pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī, vai arī pa e-pastu: iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2022.gada 1.septembra plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš

Pretendenta pieteikums.

2022. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagazinūšies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Lodveida metināmās noslēgarmatūras ar reduktoru iegāde un piegāde uz katlu māju Talsu ielā 69, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Lodveida metināmās noslēgarmatūras Dn 400, Pn 25 ar reduktoru iegāde un piegāde uz katlu māju Talsu ielā 69, Ventspilī	kompl.	1		
Līgumcena					

Ražotājs, tips: _____

Garantijas termiņš: _____

Izpildes termiņš: _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....








BALLOMAX[®]

Additional - Technical data

Pressure and temperature graph - DN10-500 - PN40/25/16

Reduced bore



- Normal working area
- Short-term working area
- Steam area
(see high temperature valves
- section 8)

