

## Tehniskā specifikācija

### „Katlu mājas Pērkoņu ielā 21 esošās šķeldas padeves sistēmas renovācija, Ventspilī”

#### 1. Darbu apraksts:

- 1.1. Pretendentam piedāvājumā jāparedz, ka pirms darbu uzsākšanas būs jāsaskaņo ar Pasūtītāju darbu veikšanas tehniskos risinājumus un materiālu specifikācijas, kā arī jāveic materiālu piegāde un montāža saskaņā ar tām;
- 1.2. Veikt katlu mājas Pērkoņu ielā 21 esošās šķeldas padeves sistēmas kustīgās grīdas darbības efektivitātes palielināšanu, kas paredz:
  - 1.2.1. Par 0.65 metriem pagarināt padeves bīdītāju (2. gab.) garumu un darba virsmas padeves laukumu esošajiem (6.5m) šķeldas padeves bīdītājiem ;
  - 1.2.2. Veikt jaunu 4 gab. šķeldas padeves lāpstiņu uzstādīšanu (izmēra ziņā atbilstoši esošajām) šķeldas padeves kustīgai grīdai;
  - 1.2.3. Veikt šķeldas padeves pirmā konveijera pārbūvi, uzstādot šķeldas plūsmas novirzītājus padeves konveijera garumā, lai nodrošinātu vienmērīgu šķeldas sadali uz gliemeža transportiera;
  - 1.2.4. Kustīgās grīdas remontu ar esošo lāpstiņu nomaiņu un papildus stiprināšanu, nēmot vērā palielināto darbības laukumu.
- 1.3. Veikt visus nepieciešamos montāžas, apsaistes un pieslēgšanas darbus pēc principa “līdz atslēgai”;
- 1.4. Veikt katlu mājas Pērkoņu ielā 21 šķeldas padeves sistēmas darbības pārbaudi pie noslodzes un nodošanu ekspluatācijā pēc rekonstrukcijas darbiem;
- 1.5. Pēc darbu pabeigšanas, Izpildītājam nepieciešams iesniegt Pasūtītājam izpildokumentāciju ar materiālu atbilstības deklarācijām un veikto darbu aktiem;

#### 2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 6 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža;
- 2.3. Darbu izpildes laikā, šķeldas katla darbības apturēšanu paredzēt ne ilgāku kā 14 kalendārās dienas.

#### 3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus;
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

#### 4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums ar veicamo darbu izmaksu tāmi saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.;
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.1, Nr.2. un Nr.3., kā arī to apakšpunktiem.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs E.Liepiņš, m.t. 25757369;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210 vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventsipils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventsipils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 21. aprīļa plkst. 14:00**.

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš