

Tehniskā specifikācija

Gaisa apmaiņas sistēmas izbūve starp katlu mājas Pērkoņu ielā 21 katlu un kustīgās grīdas telpām, Ventspilī.

Apraksts:

1. Veicamo darbu apraksts:

- 1.1. Ailes izbūve kieģeļu sienā gaisa apmaiņas cauruļvadu izvadei;
- 1.2. Ailes izbūve koka sienā gaisa apmaiņas cauruļvadu izvadei;
- 1.3. Gaisa apmaiņas cauruļvadu piegāde un uzstādišana – 10m apjomā (Ventilācijas caurule 315mm – 4gab.; Trejgabals 315mm – 1gab.; Mehāniskais droseļvārstī 315mm – 1gab.; Gala reste 315mm – 2gab.; Caurules stiprinājums ar gumiju 315mm – 8gab.; Vītnstienis ar enkuru – 8kompl.);
- 1.4. Sprādziendroša ventilatora piegāde un montāža (Sprādziendrošs ventilators - 1300m³/h – 1gab.);
- 1.5. Elektroapsaistes un pieslēguma izbūve sprādziendrošam ventilatoram ar temperatūras regulatoru un 7x24h taimeri;
- 1.6. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precīzēt katlu mājā Pērkoņu ielā 21 uz vietas pie ekspluatācijas iecirkņa vadītāja G.Brieža, m.t. 29474949.
- 1.7. Gaisa apmaiņas sistēmas komplektējošām daļām piegādes termiņš – 4 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- 1.8. Montāžas darbu izpildes termiņš – 2 nedēļas.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāks par 2 gadiem gan darbiem, gan materiāliem;

3. Prasības Pretendentiem:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt punktā Nr.1 aprakstītos darbus.
- 3.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2,Nr3,
- 4.2. Darba veikšanai izmantoto galveno iekārtu un materiālu saraksts, kur norāda iekārtas vai materiāla marku, izgatavotājvalsti un atbilstības deklarācijas;
- 4.3. Veicamo darbu tāme.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – ekspluatācijas iecirkņa vadītājas GundarsBriedis, m.t. 29474949

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventsipils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 22.septembra plkst. 14:00**.

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš

Objekts: Gaisa apmaiņas sistēmas izbūve starp katlu mājas Pērkonu ielā 21 katlu un kustīgās grīdas telpām, Ventspilī.