

## Tehniskā specifikācija

### KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšana, Ventspilī

#### 1. Veicamo darbu apraksts:

- 1.1. Veikt KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšanas darbus sekojošiem apkures katliem:
  - 1.1.1. "KIV" (šķelda) – jauda 10 MW, 2 gab. (KM Brīvības ielā 21);
  - 1.1.2. AK-600SE (šķelda) – jauda 0,6MW, 1gab. (KM Pērkoņu ielā 21).
- 1.2. Veikt augstāk minēto katlu degšanas režīma iestatīšanu sekojošos slodžu punktos (20%, 50%, 80%, 100% jauda);
- 1.3. Pēc darbu veikšanas, iesniegt Pasūtītājam izpilddokumentāciju – ziņojumu/atskaiti "KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšana":
  - 1.3.1. Režīmu kartes;
  - 1.3.2. Darbu rezultātu kopsavilkums, analīze, secinājumi un rekomendācijas;
- 1.4. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam obligāti darbu apjomu jāprecizē katlu mājā Brīvības ielā 38 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020.

#### 2. Darbu izpildes termiņš:

- 2.1. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 01.04. līdz 01.06.2021.g., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;
- 2.2. Darbu izpildes termiņš – 2 mēneši.

#### 3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Apliecinājums, ka Pretendents un tā personāls ir tiesīgs veikt, kā arī tam ir viss nepieciešamais aprīkojums un kvalifikācija, lai veiktu punktā Nr.1 aprakstītos darbus;
- 3.2. Apliecinājums par pieredzi, ka pēdējo 5 gadu laikā ir veicis biokurināmā (šķelda) katlu ar jaudu ne mazāku par 5MW režīmu ieregulēšanas darbus vismaz 1 objektā (norādīt objekta nosaukumu, katlu iekārtu jaudu, izmantoto kurināmo, atrašanās vietu un kontaktpersonu), pievienojot šī Pasūtītāja pozitīvu atsauksmi;
- 3.3. Pretendenta pieteikums;
- 3.4. Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021.gada 16.marta plkst. 10:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



E.Liepiņš

### *Pretendenta pieteikums*

2021. gada.....

**Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagazināties ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par “KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšanu, Ventspilī” par līgumcenu:

<b>Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Mērv.</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Cena, EUR</b>	<b>Summa, EUR (bez PVN)</b>
1	KM Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21 katlu režīmu ieregulēšana, Ventspilī	kompl.	1		
<b>Līgumcena</b>					

Darbu izpildes termiņš \_\_\_\_\_

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....