

### Tehniskā specifikācija.

Rotējošo mehānismu vibrodiagnostika:

Nr.	Darba nosaukums	Mērvienība	Daudzums
<b>1.</b>	<b>Katlu māja Brīvības ielā 38 un Pērkoņu ielā 21</b>		
1.1	Rotējošo mehānismu gultņu balstu vibrācijas kontrolmērījumi	Iekārtu vienības/mērījumu daudzums gadā	39/196
1.2	Rotējošo mehānismu palielinātas vibrācijas iemeslu noteikšana	Iekārtām gada laikā	26
1.3	Rotējošo mehānismu gultņu vibrācijas samazināšana ar līdzsvarošanu savos gultņos	Darba ratiem gada laikā	6
	<b>Kopā:</b>		
<b>2.</b>	<b>Katlu māja Talsu ielā 69</b>		
2.1	T/A vibrācijas kontrolmērījumi un secinājumi	Turbīna/mērījumu daudzums gadā	1/10
2.2	Rotējošo mehānismu gultņu balstu vibrācijas kontrolmērījumi	Iekārtu vienības/mērījumu daudzums gadā	34/108
2.3	Rotējošo mehānismu palielinātas vibrācijas iemeslu noteikšana	Iekārtām gada laikā	24
2.4	Rotējošo mehānismu gultņu vibrācijas samazināšana ar līdzsvarošanu savos gultņos	Darba ratiem gada laikā	6
	<b>Kopā:</b>		
	<b>Kopā 1+2:</b>		

Pretendentam ir jābūt pieredzei darbā ar siltumenerģiju ražojošiem uzņēmumiem (jāiesniedz nosaukums, kontaktpersona, kontakttālrunis).

Apkures sezonas laikā darbi tiek izpildīti plānveidā 1 reizi mēnesī, nepieciešamības gadījumā pēc pasūtītāja pieprasījuma izbraukšana uz objektu līdz 4 reizēm mēnesī.

Pēc apkures sezonas beigām un līdz tās uzsākšanai darbi tiek veikti 1 reizi mēnesī.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija:

Ražošanas daļas vadītājs vietnieks Andris Pētersons, m.t. 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – [iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv](mailto:iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2021.gada 12.janvāra plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš