

Tehniskā specifikācija

“Sāls tablešu piegāde katlu mājām Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, Ventspilī”

1. Tehniskais raksturojums:

- 1.1. Tabletes blīvums ne mazāks par: 1,98 g/cm³;
- 1.2. Kušanas punkts: 801 °C;
- 1.3. Vārīšanās temperatūra: 1413 °C;
- 1.4. Šķīdība tekošajā ūdenī ar sekojošiem radītājiem:
 - Temperatūra: 20°C;
 - plūsmas intensitāte: 2,0 dm³/st.;
 - šķīdības laiks: 70 min. (bez nogulšņu pazīmēm);
- 1.5. Radioaktīvā piesārņojuma līmenis, nq/kg: 20,0;
- 1.6. Pielietojams: ūdens apstrādē ‘Na’ katjonu apmaiņai;
- 1.7. Fasēts: polietilēna vai polipropilēna maisos;
- 1.8. Svars: 25 kg;
- 1.9. Garantētais glabāšanas laiks iepakojumā: 2 gadi;
- 1.10. Derīguma termiņš: neierobežots;
- 1.11. Kopējais iepērkamais daudzums: **12 tonnas.**

Piegādes laiks: 2 nedēļas.

2. Iesniedzamie dokumenti:

- 2.2. Pretendenta pieteikums saskaņā ar tehnisko specifikāciju;
- 2.3. Līgumcena (bez PVN) – ar piegādi līdz pasūtītāja objektiem:
 - 2.3.1. KM Brīvības ielā 38 – 7 tonnas;
 - 2.3.2. KM Talsu ielā 69 – 5 tonnas.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieks A.Pētersons, m.t. 29806020;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210 vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 26. maija plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

Egils Liepiņš