

Tehniskā specifikācija

Skābekļa devēja iegāde un piegāde uz katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī.

1. Apraksts:

1.1. Skābekļa devējs Zirox MS27 4AB1-250:

- 1.1.1. 24 VDC/1A IP52;
- 1.1.2. Pielietošanas veids: Karstām oksidējošām gāzēm;
- 1.1.3. Mērījumu diapazons: 0-200mV;
- 1.1.4. Izejošais signāls: 4-20mA;
- 1.1.5. Gāzes temperatūra: 300oC;
- 1.1.6. Vītņu savienojums: M18x1,5;
- 1.1.7. Mērīšanas dziļums: 250mm.

2. Prasības:

- 2.1. Garantijas termiņš – ne mazāk kā 2 gadi.
- 2.2. Piegādes termiņš – 5 nedēļu laikā no lēmuma pieņemšanas un paziņošanas brīža.

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1 un Nr.2.
- 3.2. Apliecinājums par atbilstību punktiem Nr.2.1. un Nr.2.2.

Avanss nav paredzēts.

Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītājs E.Liepiņš, m.t. 25757369;

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena, tehniskās prasības.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2020. gada 6.oktobra plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs



Egils Liepiņš

Pretendenta pieteikums.

2020. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagāzījis ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Skābekļa devēja iegāde un piegāde uz katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Skābekļa devēja iegāde un piegāde uz, katlu māju Brīvības ielā 38, Ventspilī	gab.	1		
Līgumcena					

Modelis _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....