

## Darba uzdevums

### 1. Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate

- 1.1. Saskaņā ar 19.04.2016. MK noteikumiem nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.238) jāveic ugunsdzēsības aparātu apskates un nepieciešamās tehniskās apkopes. Visas darbības ar ugunsdzēsības aparātiem jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238.
- 1.2. Nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati. Atbilstoši 269.punktam par apskati veic atzīmi uzlīmē (saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 3.pielikumu).
- 1.3. Nepieciešamības gadījumā veikt aparāta tehnisko apkopi, remontu vai uzpildi un hidraulisko pārbaudi. Par tehnisko apkopi veic atzīmi uzlīmē (saskaņā ar MK noteikumu Nr.238 4.pielikumu).

#### 1.4. Pārbaudāmo ugunsdzēsības aparātu apjoms:

| Nr. | Pozīcija  | skaits |
|-----|---|--------|
| 1   | <b>Ugunsdzēšamo aparātu vizuālā apskate un uzlīme</b> |        |
|     | PA - 1  | 15     |
|     | PA - 6  | 126    |

(piedāvājumā lūdzam aizpildīt pielikumā esošo tabulu).

#### 1.5. Pieteikumā lūdzam norādīt arī cenas:

- ugunsdzēsības aparātu hidrauliskai pārbaudei;
- ugunsdzēsības aparātu uzpildei.

1.6. Pretendentam jābūt savam sertificētam Ugunsdzēsības aparātu apkopes punktam, kur nepieciešamības gadījumā veiks tehnisko apkopi. Piedāvājumam pievienot sertifikāta kopiju.

1.7. Ugunsdzēsības aparātu pārbaude veicama reize gadā.

1.8. Saglabājoties piedāvājuma cenām, pakalpojuma līgumu var noslēgt uz 3 gadiem.

2. **Pakalpojuma sniegšanas vieta** – Ventspilī - Talsu ielā 84, Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38.

3. **Pakalpojuma sniegšanas laiks** – iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju, bet ne vēlāk kā līdz 20. jūnijam.

4. Piedāvājumu **iesniegt līdz 28.maijam plkst 16.00** sūtot uz e-pasta adresi [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv) vai [vita.maula@ventspils.lv](mailto:vita.maula@ventspils.lv).

Tehniskais direktors

Tehniskās daļas vadītāja

E.Bonfelds

V.Maula

(Komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr.)

### CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam: PSIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu apskate un apkope

| I. Ugunsdzēsības aparātu apskate un pārbaude: |                        |         |   |            |
|---|------------------------|---------|---|------------|
|   | Ugunsdzēsības aparāti  | Skaitis | Ikgadējās apskates cena bez PVN, EUR/gab. | Summa, EUR |
| 1.1.  | <i>Pulvera aparāti</i> |         | -   |            |
| 1.1.1.  | PA-1                   | 15      |   | 0          |
|   | PA-6                   | 126     |   | 0          |
|   | <b>KOPĀ:</b>           | 141     | -   | 0          |
| PVN   |                        |         |   |            |
| <b>Pavisam ar PVN</b>                         |                        |         |   |            |

| Informācijai, EUR/gab.   |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Cena pildīšanai, bez PVN | hidrauliskai pārbaudei, bez PVN |
|                          |                                 |
|                          |                                 |
|                          |                                 |
|                          |                                 |

Uzņēmuma vadītājs