

Darba uzdevums

1. Pašvaldības SIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate un tehniskās apkopes veikšana

- 1.1. Saskaņā ar 19.04.2016. MK noteikumiem nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" (turpmāk tekstā MK noteikumi Nr.238) jāveic ugunsdzēsības aparātu apskates un nepieciešamās tehniskās apkopes. Visas darbības ar ugunsdzēsības aparātiem jāveic saskaņā ar MK noteikumiem Nr.238.
- 1.2. Nodrošināt esošo ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati (atbilstoši MK noteikumu nr.238 269.punktam). Ja novērtējuma gaitā konstatēts aparāta bojājums, ugunsdzēsības aparātam nodrošina tehnisko apkopi. Ja nepieciešams, veikt remontu, uzpildi un hidraulisko pārbaudi. Par tehnisko apkopi veic atzīmi uzlīmē atbilstoši noteikumos noteiktajam.
- 1.3. Ja ugunsdzēsības aparāta remonts ir jāveic apkopes centrā, un tas uz laiku ir no objekta jāaizved un tā remonta laikā pakalpojuma sniedzējam jānodrošina objekts ar citu - līdzvērtīgu ugunsdzēsības aparātu.
- 1.4. Pārbaudāmo ugunsdzēsības aparātu skaits – 144 (viens simts četrdesmit četri). Ugunsdzēsības aparātu lielākā daļa iegādāta 2017.gadā vai vēlāk. Piedāvājumā lūdzam aizpildīt pielikumā esošo tabulu.

1.5. Pieteikumā jānorāda cenas arī

- ugunsdzēsības aparātu hidrauliskai pārbaudei;
- ugunsdzēsības aparātu uzpildei.


1.6. Prasības pretendentiem:

- Pretendents ir sertificēts atbilstoši LVS 402:2014 „Ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas. Vispārējās prasības” noteiktām prasībām. Piedāvājumam pievienot sertifikāta kopiju.

2. **Pakalpojuma sniegšanas vieta** – Ventspilī - Talsu ielā 84, Talsu ielā 69, Brīvības ielā 38.
3. **Pakalpojuma sniegšanas laiks** – iepriekš saskaņojot ar pasūtītāju, bet ne vēlāk kā līdz 30.jūnijam.
4. Piedāvājumu **iesniegt līdz 25.maija plkst 10:00** sūtot uz e-pasta adresi iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv.
5. Visi jautājumi, kuri saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu, jārisina līdz pieteikuma iesniegšanai pa tālr. 636 02216 vai 26424008.

Pielikumā – Pieteikuma veidlapa – 1 lp.

Tehniskās daļas vadītāja



V.Maula

(Komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr.)

CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam: PSIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskate un apkope

I .Ugunsdzēsības aparātu apskate un pārbaude:				Informācijai, EUR/gab.		
	Ugunsdzēsības aparāti	Skaitis	Ilgadējās apskates cena bez PVN, EUR/gab.	Summa, EUR	Cena uzpildīšanai, bez PVN	cena hidroauliskai pārbaudei, bez PVN
1	<i>Pulvera aparāti</i>					
1.1.	PA-1	15		0		
1.2.	PA-6	118		0		
2	<i>Ogļskābās gāzes aparāti</i>					
2.1.	CO2, 2 kg	10		0		
2.2.	CO2, 5 kg	1				
	KOPĀ:	144	-	0		
	PVN					
	Pavisam ar PVN					

Uzņēmuma vadītājs