

Tehniskā specifikācija

Šķeldas katlu "BFB" Nr.1 un Nr.2 esošās vadības sistēmas divu darba staciju ar programnodrošinājumu nomaina katlu mājā katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī

1. Apraksts:

1.1. Veikt šķeldas katlu "BFB" Nr.1 un Nr.2 esošās vadības sistēmas divu darba staciju ar programnodrošinājumu nomaina katlu mājā Talsu ielā 69, kas paredz:

1.1.1. Iegādāties, piegādāt un uzstādīt integrējot katlu mājas šķeldas katlu katlu "BFB" Nr.1 un Nr.2 esošajā vadības un kontroles sistēmā divas operatoru darba stacijas "Dell" Optiplex 3080 SFF vai analogas ar sekojošiem parametriem:

- Izpildījums: Rūpniecisks – no viena piegādātāja;
- Paredzētas nepārtrauktai lietošanai – 24/7h režīmā;
- CPU tips: i5, 2GHz vai labāks;
- RAM: 16GB DDR4;
- SSD: 250GB vai labāks;
- Videokarte (s) divu monitoru (Displayport) pieslēgšanai;
- Klaviatūra: ENG ar peli;
- WIN 10 Eng Pro 64 bit;
- 3 gadu garantija.

1.1.2. Iegādāties, piegādāt un uzstādīt integrējot katlu mājas šķeldas katlu katlu "BFB" Nr.1 un Nr.2 esošajā vadības un kontroles sistēmā vienu Switch iekārtu ar sekojošiem parametriem:

- 8 port vai vairāk;
- 1GB/s.

1.1.3. Veikt sekojošus darbus:

- WIN10 konfigurācija uz katras no divām darba stacijām;
- Esošās SCADA programmatūras WIN CC client 7.x pārinstalēšana un komutācija ar WinCC 7.x;
- Katras darba stacijas konfigurēšana un pieslēgšana pie esošā SCADA servera;
- Switch iekārtas uzstādīšana serveru skapī, divu esošo serveru un divu darba staciju saslēgšanai 1 GB/s tīklā;
- Darbus veikt bez esošo šķeldas katlu "BFB" Nr.1 un Nr.2 darbības apturēšanas

1.2. Veikt šķeldas katlu "BFB" Nr.1 un Nr.2 esošās vadības sistēmas jauno darba staciju darbības pārbaudi un nodošanu ekspluatācijā pēc nomaiņas;

1.3. Pēc darbu pabeigšanas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam izpilddokumentācija ar materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijām, veikto darbu aktiem, pasēm, instrukcijām, tehnisko informāciju, instalēto programmatūru parolēm, programnodrošinājuma licencēm u.t.t.

1.4. Darbu izpildes kopējais termiņš – gan piegādei gan uzstādīšanai - 6 nedēļas;

1.5. Darbu veikšanu paredzēt periodā no 15.06. līdz 01.08.2022., iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju;

1.6. Lai detalizētāk un precīzāk varētu sagatavot piedāvājumu, kā arī, lai nerastos pārpratumi un interpretācijas, Pretendentam tiek rekomendēts darbu apjomu precizēt katlu mājā Talsu ielā 69 uz vietas pie ražošanas daļas vadītāja vietnieka A.Pētersona, m.t. 29806020.

2. Prasības:

2.1. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos (norādīt objekta nosaukumu, atrašanās vietu un kontaktpersonu).

3. Iesniedzamie dokumenti:

3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2;

3.2. Pretendenta cenu aptaujas dokumenti jāparaksta paraksttiesīgai personai

Avanss nav paredzēts.


Papildinformācija – Ražošanas daļas vadītāja vietnieka Andra Pēterona, m.t. 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesniegt Talsu ielā 84 vai pa e-pastu – iepirkumi.vsiltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2022. gada 31.maijam plkst. 14:00.**

Ražošanas daļas vadītājs

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned between the text 'Ražošanas daļas vadītājs' and 'Egils Liepiņš'.

Egils Liepiņš

Pretendenta pieteikums

2022. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagzinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par “Šķeldas katlu “BFB” Nr.1 un Nr.2 esošās vadības sistēmas divu darba staciju ar programnodrošinājumu nomaiņa katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Šķeldas katlu “BFB” Nr.1 un Nr.2 esošās vadības sistēmas divu darba staciju ar programnodrošinājumu nomaiņa katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī	kompl.	1		
Līgumcena					

Darba stacijas tehniskā informācija (specifikācija – parametri), ražotājs, modelis: _____

Kopējais darbu izpildes termiņš: _____

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....