


OBJEKTA NOVĪETOJUMA SHĒMA



RASĒJUMU SARAKSTS

LAPAS Nr.	LAPAS SATURS
BK,SAT-1	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI
BK,SAT-2	MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJAS
GP-3	GENPLANS
GP-4	GENPLANS AR ATJAUNOJAMIEM SEGUMIEM
SAT-5	ATJAUNOJAMO SEGUMU GRIEZUMI
SAT-6	SILTUMTRASES GARENPROFILI
SAT-7	GRIEZUMI, MEZGLI
SAT-8	GRIEZUMI, MEZGLI
SAT-9	SIGNALIZĀCIJAS SLĒGUMA SHĒMA
BK,SAT-10	AIZSARGKONSTRUKCIJAS SILTUMTRASES VIRSZEMES POSMAM
SAT-11	ISLAICĪGA KABELU NOSTIPRINĀŠANA
SAT-12	PASĀKUMI KOKU AIZSARDZĪBAI
DOP-13	DARBU ORGANIZĀCIJAS PLANS

TEHNISKO NOTEIKUMU SARAKSTS

Dok. Nr.	Izdevējs	Izsniegšanas datums
Projekta uzdevums	PSIA "VENTSPILS SILTUMS"	02.06.2014
Būvju nojaukš. uzd. Nr.9	APN	23.04.2014
Nr.05-03/44	PSIA "ŪDEKA"	19.05.2014
Nr.30EF-40-06.04/516	AS "SADALES TĒKLS"	12.05.2014

PIEZĪMES:

- Projekts saskaņā ar LR būvnormatīvu prasībām un noteikumiem.
- Tehniskais projekts bijušās katlu mājas, bijušās katlu mājas pamatu demontāža un siltumtrases posma pārūve Sofijas ielā 2, Ventspils, izstrādāts pamatojoties uz PSIA "Ventspils siltums" pasūtījumu, projektēšanas uzdevumu un saskaņā ar Ventspils pilsētas domes APN būvju nojaukšanas uzdevumu nr.9, un citiem tehniskajiem noteikumiem.
- Projekta iekvaros veicama:
 - esošās katlu mājas (kad.nr. 27000 041 002 002) un esošās katlu mājas pamatu (kad.nr. 27000 041 002 003) demontāža (tai skaitā- betona grīdas, katlu mājas pamatu demontāža līdz to pilnam dziļumam);
 - esošā siltumtrases virszemes posma demontāža un jauna apakšzemes bezkanāla tipa siltumtrases izbūve;
 - jaunu noslēgventiļu un akas izbūve siltumtrasei uz Baznīcas ielas.

SILTUMTRASE


- Siltuma avots - pilsētas katlu māja Brīvības ielā Nr. 38, siltuma nesējs siltumtrāsē ūdens ar maksimālo turpgaitas temperatūru +120°.
- Esošo siltumtrases virszemes posmu demontēt.
- Siltumtrase no rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm ar signalizāciju. Izolācijas segums trasei zemē - polietilēna apvalkcaurule
- Siltumtrase cauruļu ieguldīšanas veids ar spriegošanu, trasi uzsilidot.
- Siltumtrases cauruļu ieguldīšanas veids ar spriegošanu, trasi uzsilidot.
- Jaunā posma signalizācijas vadi savienojami ar esošajiem apakšzemes siltumtrases signalizācijas vadiem.
- Uz Baznīcas ielas uzstādāmi jauni izolēti vārsti ar servisa krāniem, aku ar diviem vākiem.
- Pēc būvdarbu pabeigšanas veicama segumu atjaunošana, teritorijas izfīzdzināšana, nojauktās ēkas vietā uzvedama melnzeme, iesējams zālājs. Paliekotā, kopējā mūra daļa apmetama un krāsojama.
- Atjaunojamiem segumiem nodrošināt nestspēju:
brauktuviņu šķembu virskārtai ≥ 130 MPa;
lētēm ≥ 80 MPa;

zaļajai zonai zem melnzemes ≥ 45 MPa;

- Veicot darbus, nodrošināt esošo pazemes komunikāciju, elektro un sarkaru kabeļu aizsardzību, to tuvumā rakšanas darbus veikt bez tehnikas pielietojuma, nepieciešamības gadījumā izveidot aizsargapvalkus.
- Būvdarbu laikā paredzēt tuvumā esošo koku aizsardzības pasākumus.
- Būvgružu/atkritumus (tai skaitā bīstamie atkritumi), kuri radušies būvniecības laikā nododami atkritumu apsaimniekošanas firmām, kurām ir attiecīgā veida apsaimniekošanas atļauja.
- Visus ceļniecības, montāžas darbus un objekta nodošanu ekspluatācijā izpildīt atbilstoši iekārtu ražotājiem un LR būvnormatīvu noteikumiem un prasībām.
- Būvuzņēmējs dod pilna apjoma tendera cenu piedāvājumu, ieskaitot darbus un materiālus, kas nav uzrādīti projektā, bet ir nepieciešami projektēto sistēmu montāžai, palaišanai un nodošanai ekspluatācijā.

TEHNISKI - EKONOMISKIE RĀDĪTĀJI

ĒKAS KADASTRA NR.	27000 041 002 002	ĒKAS KADASTRA NR.	27000 041 002 003
ĒKAS GRUPA	II grupa	ĒKAS GRUPA	II grupa
ĒKAS LIETOŠANAS VEIDS	CC 1251 0103 (Katlu māja)	ĒKAS LIETOŠANAS VEIDS	CC 1251 0103 (Katlu māja)
STĀVU SKAITS	1	STĀVU SKAITS	-
APBŪVES LAUKUMS	106.0 m ²	APBŪVES LAUKUMS	44.0 m ²
BŪVTILPUMS	486.0 m ³	BŪVTILPUMS	-

PROJEKTĒTĀIS					LIELĀ DZIRNAVU IELA Nr.24				
PASŪTĪTĀIS	PSIA "VENTSPILS SILTUMS"				VENTSPILS, LV-3801				
PROJEKTS	BIJUŠĀS KATLU MĀJAS, BIJUŠĀS KATLU MĀJAS PAMATU DEMONTĀŽA UN SILTUMTRASES POSMA PĀRBŪVE SOFIJAS IELĀ 2, VENTSPILĒ				tel./fakss 63629159				
RASĒJUMS	VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI				e-mail: ventprojekts@inbox.lv				
OBJEKTA Nr.	14.049	STADIJA	BP	MARKA	BK, SAT	LAPA	1	MĒROGS	
PROJEKTEJA	UZVĀRDS		PARAKSTS		DATUMS		11.2015		
PROJ.VAD.	V. BRICIS								
INŽENIERE	L. RASA								
IZSTRĀDĀJA	U. OFKANTS								