



LATVIJAS REPUBLIKA  
**PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, fakss 636 02 210, e-pasts: [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv)

---

Ventspilī

28.08.2015. Nr.1-5.9.4.1/523

**Iepirkuma ar identifikācijas  
Nr. VS 2015/13 KF Piegādātājiem**

**Atbildes uz Piegādātāja jautājumiem**

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” sniedz atbildes uz Piegādātāja uzdotajiem jautājumiem par iepirkumu „**Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī atjaunošana, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo**”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/13 KF (turpmāk – Iepirkums):

**1. Par iepirkuma līguma noslēgšanu**

Ņemot vērā, ka atbilstoši Iepirkuma nolikuma 1.15.2. punkta prasībām objekts ir jāpabeidz un jānodod ekspluatācijā līdz noteiktam datumam, lai sagatavotu un iesniegtu piedāvājumā precīzu darbu izpildes laika grafiku, lūdzam Pasūtītāju precizēt iepirkuma līguma noslēgšanas datumu.

**Atbilde:**

Ņemot vērā nepieciešamo laiku Iepirkuma norises saskaņošanai ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Līgumu plānots noslēgt 2015. gada oktobra vidū.

**2. Par garantijas termiņiem**

Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma „Līguma projekts” 15.2. punktā noteiktais garantijas termiņš izpildītājiem Darbiem – ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no galīgā līguma Darbu izpildes pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas – ir pretrunā ar normatīvajos aktos noteikto minimālo garantijas termiņu. Iepirkuma priekšmetā esošais objekts ir pieskaitāms pie ēku II grupas, kurām obligāti ir jānodrošina 3 gadu garantijas termiņš.

Ievērojot iepriekš norādīto, lūdzam veikt grozījumus Iepirkuma nolikumā un tā pielikumos, nosakot Darbu izpildes garantijas termiņu 3 gadi.

**Atbilde:**

Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma „Līguma projekts” 15.2. punktā noteiktais garantijas termiņš izpildītājiem Darbiem ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši, ņemot vērā, ka Iepirkuma priekšmets ir pieskaitāms pie I grupas 3) apakšpunkta „Atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m<sup>2</sup>, tai skaitā konteiner-tipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta”.

**3. Par nodošanu ekspluatācijā**

Atbilstoši Iepirkuma nolikuma 10. pielikuma „Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 1. punkta f) apakšpunkta nosacījumiem objekts ir jānodod ekspluatācijā 15 kalendāro dienu laikā, kas,

ievērojot būvniecības procesā noteiktos termiņus ar ekspluatāciju saistīto dokumentu sagatavošanai un saskaņošanai ar kompetentajām institūcijām, nav objektīvi iespējams.

Ievērojot iepriekš norādīto, lūdzam veikt izmaiņas Iepirkuma nolikumā un tā pielikumos, paredzot objekta nodošanai ekspluatācijā 30 kalendārās dienas.

**Atbilde:**

Nemot vērā Iepirkuma nolikumā norādīto objekta nodošanas ekspluatācijā beigu termiņu 18.12.2015., Izpildītājam ir jāieplāno nepieciešamais laiks izpilddokumentācijas sagatavošanai un iesniegšanai Ventspils pilsētas domē. Iepirkuma nolikuma 10. pielikuma „Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” 1. punkta f) apakšpunktā norādītais termiņš ir informatīvs.

**4. Par tehniskā projekta izstrādes un autoruzraudzības veikšanas apmaksu**

Lūdzam precizēt Līguma projekta 12.2. punktā un 12.3. punktā paredzēto tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas, kā arī autoruzraudzības veikšanas apmaksas termiņus.

**Atbilde:**

Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma „Līguma projekts” 12.2. punktā paredzētā apmaksa par tehniskā projekta izstrādi tiks veikta pēc tehniskā projekta izstrādes un saskaņošanas Ventspils pilsētas domes Arhitektūras un pilsēt būvniecības nodaļā atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam darbu izpildes laika grafikam.

Iepirkuma nolikuma 2. pielikuma „Līguma projekts” 12.3. punktā paredzētā apmaksa par autoruzraudzības veikšanu tiks veikta pēc objekta nodošanas ekspluatācijā.

**5. Par ūdens analīžu rezultātiem**

Lai varētu sagatavot piedāvājumu par ūdens sagatavošanas iekārtas piegādi un uzstādīšanu, lūdzam sniegt informāciju par ūdens analīžu rezultātiem.

**Atbilde:**

Katlumājā Fabrikas ielā 2A, Ventspilī tiek izmantots Pašvaldības SIA „ŪDEKA” centralizēti piegādātais ūdens. Informāciju par ūdens analīžu rezultātiem var iegūt, veicot analīzes vai griežoties Pašvaldības SIA „ŪDEKA”.

Valdes loceklis

E.Bonfelds 636 02200  
A.Lāma 636 27906



A.Mertens