



LATVIJAS REPUBLIKA  
**PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, fakss 636 02 210, e-pasts: [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv)

Ventspilī

05.07.2018. Nr.5-1.4.1/ 660

**Iepirkuma ar identifikācijas  
Nr. VS 2018/3 KF  
Ieinteresētajiem piegādātājiem**

**Atbildes uz Ieinteresēto piegādātāju jautājumiem**

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” (turpmāk – Pasūtītājs) sniedz atbildes uz Ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem par iepirkumu „**Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Talsu ielā 69, Ventspilī**”, iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2018/3 KF (turpmāk – Iepirkums):

**1. jautājums:**

Lai aprēķinātu ekonomaizeru, mums būtu nepieciešama šāda papildus informācija. Lūdzam mums iedot nolasījumus par 2017. gada katru mēnesi:

- 1) atplūdes ūdens temperatūra;
- 2) katla noslodze;
- 3) kurināmā mitrums;
- 4) un ja jums ir iespēja - katlu režīmu kartes.

**Atbilde uz 1. jautājumu:**

Pasūtītājs sniedz šādu papildu informāciju:

- 1) Informējam, ka, sagatavojot piedāvājumu, 2017. gada dati par atplūdes ūdens temperatūru nebūs nodēriģi, jo pēc 2017. gada situācija ir pamainījusies. Visa nepieciešamā informācija ir iekļauta Iepirkuma nolikuma 11. pielikumā „Tehniskā specifikācija”.
- 2) Katlu vidējā slodze 2017. gadā pa mēnešiem:

2017. gads	BFB1, MW	BFB2, MW
Janvāris	4.09	5.14
Februāris	5.27	6.03
Marts	5.22	6.51
Aprīlis	4.83	5.66
Maijs	2.73	4.24
Jūnijs	2.22	3.76
Jūlijs	-	3
Augusts	2.41	3.45
Septembris	3.04	-
Oktobris	4.94	6.39
Novembris	5.28	5.34
Decembris	6.34	6.61

3) Piegādātās šķeldas kurināmā mitrums 2017. gadā pa mēnešiem:

2017. gads	Kurināmā svars t	Kurināmā mitrums %
Janvāris	2172.78	35.77
Februāris	2227.16	33.57
Marts	2102.38	30.11
Aprīlis	1444.18	31.48
Maijs	1536.17	34.46
Jūnijs	567.20	34.79
Jūlijs	402.54	28.09
Augusts	486.49	34.82
Septembris	1141.70	39.30
Oktobris	1653.19	44.70
Novembris	4180.60	42.67
Decembris	4258.64	44.14

4) Katlu režīmu kartes pievienotas šīs vēstules pielikumā.

**2. jautājums:**

Tā kā mūsu uzņēmumā jūlijā ir atvaļinājumu laiks, uzņēmumam nav cilvēkresursu, lai sagatavotu prasīto materiālu līdz 20.07.2018. Tāpēc laipni lūdzam pārcelt piedāvājuma iesniegšanas termiņu līdz 01.08.2018.

**Atbilde uz 2. jautājumu:**

Pasūtītājs informē, ka Iepirkums tiek veikts saskaņā ar Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā publicētām Iepirkumu vadlīnijām Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem (08.05.2017.) (turpmāk – Vadlīnijas). Atbilstoši Vadlīniju 6.8.1. punktam, izsludinot Iepirkumu, Pasūtītājs ir noticeis tādu piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas ievērojot Iepirkuma priekšmetu, ir pietiekams piedāvājuma sagatavošanai. Ja Ieinteresētajam piegādātājam rodas jautājumi vai neskaidrības par piedāvājuma sagatavošanu, Ieinteresētais piegādātājs atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.6. punktam rakstveidā var pieprasīt Pasūtītājam sniegt papildu informāciju par Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām.

Norādām, ka Iepirkumu komisija neatbalsta piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu, jo tam nav atbilstoša pamatojuma.

**3. jautājums:**

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 10.2.3.2.1. punktu ēku būvdarbu vadītājam jābūt šādai būvdarbu veikšanas pieredzei – pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2013., 2014., 2015., 2016., 2017. un 2018. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir vadījis vismaz 2 (divus) būvniecības objektus, kur vismaz viena objekta būvdarbu vērtība bija lielāka par 500 000 EUR un vismaz viens objekts bija rūpnieciskās ražošanas ēka, kuras kopējā platība ir lielāka par 1 000 m<sup>2</sup> vai katlu māja ar siltuma jaudu lielāku par 2 MW. Līguma/u ietvaros veiktajiem būvdarbiem jābūt pabeigtiem un objektam/iem jābūt pieņemtiem – nodotiem ekspluatācijā, atbilstoši normatīvo aktu prasībām (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā).


Ieinteresētais piegādātājs lūdz Pasūtītāju apstiprināt, ka ar apzīmējumu „ražošanas ēka” minētajā Iepirkuma nolikuma punktā ir saprotamas ēkas, kuras saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija noteikumu Nr.326 „Būvju klasifikācijas noteikumi” pielikumā „Būvju klasifikācija” noteikto atbilst grupas kodam „125”.

**Atbilde uz 3. jautājumu:**

Pasūtītājs informē, ka Iepirkuma nolikuma 10.2.3.2.1. punktā ar apzīmējumu „ražošanas ēka” Ieinteresētajiem piegādātājiem ir jāsaprot 2018. gada 12. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr.326 „Būvju klasifikācijas noteikumi” pielikumā „Būvju klasifikācija” kods „1251 – Rūpnieciskās ražošanas ēkas; rūpnieciskās ražošanas telpu grupa”.

Pielikumā: Katlu režīmu kartes uz 1 lp.

Valdes priekšsēdētājs



A.Uzaris

M.Reinbergs 636 02206

A.Lāma 636 27906

Parastās darba vērtības cietā kurināmā katlam ir apkopotas 1. tabulā.

Slodze		%	100	50	25	100	100
Kurināmā veids			Šķelda	Šķelda	Šķelda	Kūdra	Kūdra (ESP)
Katls							
	Katla siltumspēja	10 MW	10,0	5,0	2,5	10,0	10
	Katla lietderības koeficients (EN 12952)	%	88,3	87,3	84,4	88,5	86,6
Kurināmais un pelni							
	Mitruma saturs	m-%	50	50	50	45	55
	Zemākā siltumatdeve	MJ/kg	7,0	7,0	7,0	9,5	7,2
	Īpatnējais svars	kg/l-m <sup>3</sup>	350	350	350	350	350
	Kurināmās masas plūsma	kg/s	1,61	0,81	0,42	1,19	1,60
		m <sup>3</sup> /h	16,6	8,4	4,3	12,2	16,5
	No kurināmā iegūtā enerģija	MW	11,3	5,7	3,0	11,3	11,5
	Pelni no kurināmā	m-%	2,0	2,0	2,0	6,0	8,0
Katls un rajona siltumapgādes ūdens							
	Ūdens temperatūra pirms katla	°C	100	110	120	100	100
	Ūdens temperatūra aiz katla	°C	140	140	140	140	140
	Spiediens katlā	bar(g)	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Sadedzināšanas gaisa un dūmgāzu plūsma							
	Gaisa mitruma saturs	g/kg sauss gaiss	14	14	14	14	14
	Gaisa pārpilnības koeficients	-	1,27	1,27	1,35	1,27	1,27
	Ieplūdes gaisa temperatūra	°C	25	25	25	25	25
	Sadedzāšanas gaisa plūsma	kg/s	6,3	3,2	1,7	5,7	6,4
		Nm <sup>3</sup> /s	4,9	2,5	1,4	4,5	5,0
	Dūmgāzu plūsma	kg/s	7,8	4,0	2,2	6,9	7,9
		Nm <sup>3</sup> /s	6,4	3,2	1,8	5,5	6,5
	Dūmgāzu temperatūra pēc katla	°C	135	130	130	150	150
	O <sub>2</sub> saturs	Tilp.-% (mits)	3,3	3,3	4,1	3,6	3,4