

Tehniskā specifikācija

Tvaika turbīnas -1000 Nr.1 remonta un apkopes darbi katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī.

Veicamo darbu tehniskais raksturojums:

1. Jāveic turbīnas-reduktora sajūga (tvaika vadu un palaišanas vārsta) demontāža un montāža;
2. jāveic centrēšana reduktoram attiecībā pret ģeneratoru un turbīnu;
3. pārbaudīt eļļas un ūdens dzesētājus – iesniegt pārbaudes aktu;
4. pārbaudīt slīdgultņu un atturgultņu stāvokļus – iesniegt pārbaudes aktu;
5. veikt eļļas TP-22 analīzi, nepieciešamības gadījumā to nomainīt ar pasūtītāja eļļu;
6. pārbaudīt labirinta blīvējuma gredzenu stāvokli, nepieciešamības gadījumā nomainīt;
7. pārbaudīt dzesēšanas sūkņa stāvokli un dzesēšanas sistēmu, nepieciešamības gadījumā veikt remontdarbus;
8. nepieciešama eļļas filtru skalošana.

Garantija – ne mazāk kā 12 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs

A.Pētersons