

Tehniskā specifikācija.**Katla AK-6000 siltummaiņa nomaiņa Brīvības iela 38, Ventspils.****1. Darbu apraksts:**

- 1.1. Esošā siltummaiņa demontāža;
- 1.2. Jauna siltummaiņa piegāde:
 - 1.2.1. Jauda – 10 MW;
 - 1.2.2. Siltumnesēja temperatūra – 120°C;
 - 1.2.3. Apkures katla temperatūras starpība ne lielāka kā +18C°;
 - 1.2.4. Maksimālais spiediens – 10bar;
 - 1.2.5. Siltummaiņa augstums kopā ar pamatu - $h_{max}=1,80m$;
- 1.3. Siltummaiņa pieslēgšana siltumtrasei un apkures katlam;

2. Prasības:

- 2.1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam uzņēmuma reģistrā.
- 2.2. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā – 3 gadu laikā ne mazāk kā 2 objektiem;
- 2.3. Garantijas termiņš darbiem – ne mazāk kā 2 gadi.
- 2.4. Izpildes termiņš – 10 dienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

3. Iesniedzamie dokumenti:

- 3.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2.
- 3.2. Finanšu piedāvājums – tāme.
- 3.3. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.2. (objekta nosaukums, darbu veikšanas datumi, darbu nosaukumi, kontaktpersona, telefona Nr.).
- 3.4. Komersanta reģistrācijas apliecības kopija,
- 3.5. Siltummaiņa dokumentācija.

Pirms cenu piedāvājuma iesniegšanas ir obligāti jāveic objekta apskate klātienē un nepieciešamais darbu tehniskais raksturojums jānosaka ar katlumājas vadītāju Vladimirs Kostjkins (tel. 29214719).

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz **2018.gada 17.aprīlim**.

Centrālās katlumājas vadītājs

Vladimirs Kostjkins

Pretendenta pieteikums.

2018. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepagzinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Katla AK-6000 siltummaiņa nomaiņa Brīvības iela 38, Ventspils” par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR (bez PVN)
1	Katla AK-6000 siltummaiņa nomaiņa Brīvības iela 38, Ventspils	gab.	1		
Līgumcena					

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 30 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....