

Tehniskā specifikācija.

AK 6000 katla kurtuves remonts Brīvības ielā 38, Ventspils:

Tehniskais raksturojums:

1. Katla aizmugurējās sienas remonts (4m²);
2. Dūmgāzu caurules (starp kurtuvi un katlu – diametrs 1,10m; garums 1,40m) remonts;
3. Bojāto katlu sienu remonts;

Prasības materiāliem – temperatūras izturība ne mazāka kā 1500 °C, kas tiek apliecināta ar izgatavotāja sertifikātiem.

Materiālu siltumizolācijai jānodrošina apkures katla ārējās virsmas temperatūra (darba režīmā pie nominālās jaudas) ne augstāka kā 35 °C..

Pretendentam jābūt iepriekšējai darbu pieredzei (iepriekšējos 2 gados) līdzīgu darbu veikšanai ar apkures katliem, kuru jauda ir ne mazāka kā 6MW (iesniegt izziņu - objekts, veiktie darbi, darbu veikšanas laiks, iekārtas jauda, kontaktpersona).

Garantijas laiks – 2 gadi (darbi un materiāli)

Jāveic apkures katla apskate klātienē – Brīvības ielā 38 (pieteikties – V.Kostjkins, mob.tel. 29214719).

Darbu veikšanas laiks: 10 dienas no līguma parakstīšanas un iekāru nodošanas darbu veicējam..

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 13.02.2018.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Centrālās katlumājas vadītājs

V.Kostjkins