



LATVIJAS REPUBLIKA
PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Juridiskā adrese Brīvības ielā 38, faktiskā adrese Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602
Tālrunis 636 02 200, fakss 636 02 210, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

Ventspilī

08.11.2013. Nr. 1-5.7.4.1/909

**Iepirkuma ar identifikācijas
Nr. VS 2013/14 KF Piegādātājiem**

Atbilde uz Piegādātāja jautājumu

Jautājums:

Dūmgāzu kondensatora iedarbināšanai ir nepieciešama informācija par biokurināmā katlu darbu (STRĀDĀ / NESTRĀDĀ). SIA "Revenita" nav biokurināmā katla SCADA autore.

Lūdzam precizēt, kur ir iespējams dabūt šo informāciju un kurā SCADA sistēmā jāintegre DEK.

Atbilde:

Pretendents pēc saviem ieskatiem drīkst izmantot dūmsūcēja Modbus, Profibus vai NCC (normal closed contact) signālu, lai noteiktu biokurināmā katlu darbības esamību / neesamību. Pastarpināti norādām, ka pretendents ir pilnā mērā atbildīgs par jebkuriem ar ieplānotās pieslēgšanās radītiem iespējamiem bojājumiem vai katlu darbības funkcionāliem traucējumiem, kas var rasties šo darbību rezultātā. Lūdzam pielikumā skatīt katla iekārtu garantiju uzturošā uzņēmuma 2013. gada 8. novembra Apliecinājumu Nr. 1-14/853.

"Tehniskajās specifikācijās" 4.2. punkta sadaļas "Automatizācijas līmenis" kontekstā precizējam, ka dūmgāzu kondensatora daļējā integrēšana paredzēta siltumnesēja kontroles un vadības SCADA vizualizācijas sistēmā.

Pielikumā: Pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” 2013. gada 8. novembra Apliecinājums Nr. 1-14/853 uz 1 lp.

Valdes priekšsēdētājs


Arnis Uzaris

A.Cimurs 27530705



PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS LABIEKĀRTOŠANAS KOMBINĀTS"

Reģistrācijas Nr. 41203001052

Pils iela 12, Ventspils, LV-3601, tālr.636 22747, fakss 63 622354, vlk@ventspils.lv; www.vlk.lv

Ventspilī

2013.gada 18.novembrī Nr. 1-4/853

PSIA „Ventspils siltums”
Valdes priekšsēdētājam
A.Uzara kungam

Apliecinājums

Ar šo apliecinām, ka neiebilstam pret to, ka projekta „Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Ventspilī, Brīvības ielā 38” ietvaros potenciālais pretendents izmanto „KIV” katlu dūmsūcēju darbības indikācijas signālus Modbus, Profibus vai NCC (normal closed contact).

Pirms dūmsūcēja signāla saņemšanas lūdzam darbu veicēju tehnisko risinājumu saskaņot ar mums.

Katlu īpašnieks ir pilnā mērā atbildīgs par jebkuriem ar ieplānotās pieslēgšanās radītiem iespējamiem bojājumiem vai katlu darbības funkcionāliem traucējumiem, kas var rasties šo darbību rezultātā.

Ar cieņu,
Valdes priekšsēdētājs



63622747

Gaitis Celms