



LATVIJAS REPUBLIKA
PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Juridiskā adrese Brīvības ielā 38, faktiskā adrese Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, fakss 636 02 210, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv

Ventspilī

05.11.2013. Nr. 1-5.7.4.1/ 302

**Iepirkuma ar identifikācijas
Nr. VS 2013/14 KF Piegādātājiem**

Atbildes uz Piegādātāja jautājumiem

Jautājums 1.

Lūdzam precizēt, vai „Danske Bank” Lietuvas filiāle atbilst 9.1. p. prasībām.

Atbilde:

Piedāvājuma nodrošinājums tiks pieņemts no jebkuras Latvijas Republikā reģistrētas kredītiestādes vai Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas valstī reģistrētas kredītiestādes, dalībvalsts reģistrētas kredītiestādes filiāles vai ārvalsts kredītiestādes filiāles, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā.

Lai saglabātu vienādu attieksmi pret visiem pretendentiem, jautājumu, vai Danske Bank Lietuvas filiāle atbilst nolikuma 9.1.prasībām, komisija vērtēs tikai pēc piedāvājuma saņemšanas un piedāvājumā ietverto dokumentu analīzes.

Jautājums 2.

Lūdzam precizēt tehniskos parametrus kanalizācijā izlaižamajam kondensātam (temperatūra, pH, cieto daļiņu daudzums).

Atbilde:

Lūdzam skatīt pielikumā pievienotos Ventspils ūdensapgādes uzņēmuma Pašvaldības SIA „Ūdeka” 2013. gada 1. jūlija tehniskos noteikumus projektēšanai Nr. 05-03/54. (uz 2 lp.)

Jautājums 3.

Lūdzam precizēt, vai nepieciešama izziņa no darba inspekcijas, ja uzņēmums nav reģistrēts Latvijas Republikā. vai pietiek ar valsts, kurā reģistrēts uzņēmums, darba inspekcijas izdoto izziņu.

Atbilde:

Atbilstoši Noteikumu p.15.2.1.2., izziņai ir jāsaturs informācija, kas apliecina, ka Pretendents Latvijā un ārvalstīs nav sodīts par darba tiesību pārkāpumiem, kas izpaužas kā vienas personas nodarbināšana bez rakstiska darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas.

Ja šādu vienu izziņu (gan par Latvijas teritoriju, gan ārvalstīm) izsniedz valsts, kura reģistrēts uzņēmums, tad šāda izziņa ir pietiekams apliecinājums Noteikumu p.15.2.1.2. punkta izpildei. Atgādinām, ka tulkojumi jāiesniedz saskaņā ar 22.08.2000. MK noteikumu Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā” prasībām.

Ja izziņā konkrētās valsts darba inspekcija, kurā reģistrēts uzņēmums, nenorāda Latvijas teritoriju, tad Noteikumu p.15.2.1.2. minētā izziņā par Latvijas teritoriju pieprasāma Valsts darba inspekcijā (<http://www.vdi.gov.lv/lv/>).

Ja Pretendenta uzņēmums vēl nekad nav veicis saimniecisko darbību Latvijas teritorijā vai sniedzis kādus pakalpojumus, tad Noteikumu p.15.2.1.2. pieprasīto izziņu par Latvijas teritoriju var aizstāt ar Pretendenta apliecinājumu, ka līdz iedāvājuma iesniegšanas dienai nav veikta saimnieciskā darbība Latvijas teritorijā.

Pielikumā: Pašvaldības SIA „Ūdeka” 2013. gada 1. jūlija tehniskie noteikumi projektēšanai Nr. 05-03/54 (2 lp.)

Valdes priekšsēdētājs

A.Cīmurs 27530705



Arnis Uzaris

PAŠVALDĪBAS SIA «ŪDEKA»
TEHNISKĀ DAĻA

Reģistrācijas Nr. 41203000983 no 30.09.2004.

Norēķinu konts Nr. LV56HABA0001402060108, kods Nr. HABALV22, AS „Swedbank”



TEHNISKIE NOTEIKUMI
PROJEKTĒŠANAI

2013.gada 1.jūlijs
05-03/54

PASŪTĪTĀJS: Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”

OBJEKTS: Dūmgāzes kondensatora uzstādīšana Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes avota Brīvības ielā 38, Ventspilī teritorijā

*E. Bonfeldam
J. Maizācis
daubcam,
19.07.2013*

Pasūtītājam nepieciešams izbūvēt

1. Lietusūdens kanalizāciju.

- 1.1. Ņemt vērā MK noteikumus Nr.34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, ja kondensātu pēc neitralizēšanas nav nepieciešams attīrīt, tad paredzēt notekūdeņu novadīšanu lietus ūdens kanalizācijas sistēmā.
- 1.2. Pieslēgumu veikt pie esošās lietus ūdens kanalizācijas tīkliem projekta teritorijā. Lietus ūdens kanalizācijas sistēmu izbūvēt no PVC vai PP materiāla caurulēm, diametrus noteikt projektēšanas gaitā veicot aprēķinus. Nepieciešamās vietās izbūvēt skatakas.

2. Sadzīves kanalizāciju

- 2.1. Ja kondensātu pēc neitralizēšanas ir nepieciešams attīrīt, tad kondensātu paredzēt novadīt sadzīves kanalizācijas tīklos.
- 2.2. Pieslēgumu veikt pie esošajiem tīkliem projekta teritorijā. Sadzīves kanalizācijas tīklus no PVC vai PP materiāla caurulēm. Caurulvadu diametrus noteikt projektēšanas gaitā. Nepieciešamās vietās izbūvēt skatakas.
- 2.3. Veikt sadzīves kanalizācijas notekūdeņu uzskaiti uzstādot plūsmas mērītāju skaitītājam jābūt aprīkotam ar bezvadu datu pārraides iespējām un savietojamam ar PSIA „ŪDEKA” datu nolaišanās sistēmu. Skaitītāja diametru noteikt projektēšanas gaitā.
- 2.4. Novadītie notekūdeņi nedrīkst pārsniegt maksimāli pieļaujamās piesārņojuma koncentrācijas, kādas nosaka PSIA „ŪDEKA” pieņemtais lēmums Nr. 27 2008. gada 10. decembrī (pielikums Nr.1). Nepieciešamības gadījumā izbūvēt sadzīves kanalizācijas priekšattīrīšanas ar parauga ņemšanas vietu.

3. Papildus prasības

- 3.1. Projekta izstrādē ievērot LBN 223-99 un Ventspils pilsētas apbūves noteikumus.
- 3.2. Tehniskā projekta dokumentāciju saskaņot ar Pašvaldības SIA “ŪDEKA”, iepriekš piesakoties pa tel. 63661495.
- 3.3. Saskaņojot projektu vienu tā eksemplāru jānodod uzņēmumam.
- 3.4. Pēc tīklu izbūves pasūtītājam jāiesniedz izbūvēto tīklu izpildshēma un jānoslēdz līgums par pakalpojumu izmantošanu.
- 3.5. Tehniskie noteikumi derīgi divus gadus no to izdošanas dienas.

Tehniskās daļas vadītājs

L. Brūkle
636 07286

V. Otomers



Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, Latvija
Tālrunis +371 636 61495, fakss +371 636 61912
E-pasts: udeka@ventspils.gov.lv
Mājas lapa: www.udeka.lv

1 (1)
SAŅEMTS
PAŠVALDĪBAS SIA «VENTSPILS SILTUMS»
2013. gada 19. jūlijs
Nr. 8-7.1/763



Latvijas Republika
PAŠVALDĪBAS SIA «UDEKA»
Reģistrācijas Nr.41203000983 no 30.09.2004.

Valdes sēdes
LĒMUMS

10.12.2008.

Ventspilī

Nr.27
(protokols Nr.14, p.1.)

*Par maksimāli pieļaujamo koncentrāciju
noteikumiem notekūdeņiem pilsētas
kanalizācijas tīklā un atsevišķā tīklā*

Veicot Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu darbības rezultātu analīzi un izvērtējot pieņemamo notekūdeņu koncentrāciju,

Pašvaldības SIA „Ūdeka“ valde
nolemj:

- Noteikt maksimāli pieļaujamo piesārņojumu koncentrācijas notekūdeņiem (atbilstoši NAI projektēšanas kritērijiem) kādus drīkst novadīt pilsētas kanalizācijas tīklā un atsevišķā tīklā.

Parametrs	Maksimāli pieļaujamā koncentrācija, mg/l
Akrilnitrīts	100
Izobutānols	100
N-butanols	10
Metanols	100
Acetons	100
Benzols	50
Etilacetāts	10
monoleļģengļķols	0,4
2-ētilheksanols	10
Nafas produkti	6,1
Fenols	0,3
Formaldehīds	0,05
pH	7 līdz 8
T	10-20 °C
ĶSP	1000
BSP ₅	500
SV	300
P _{kop}	4,9
N _{kop}	40
Tauki	50
SVAV	6
Kamījs (Cd)	0,2
Varš (Cu)	0,5