

Tehniskā specifikācija.

1. Katla KE 25-14-250 darba režīma ieregulēšana, Talsu ielā 69, Ventspilī.

Lai nodrošinātu katlumājā Talsu ielā 69 ogļu katla KE 25-14-250 drošu un efektīvu ekspluatāciju, nepieciešami katla režīma regulēšanas darbi

2. Darbu apraksts - katla KE 25-14-250 režīma ieregulēšanas darbu specifikācija:

- 2.1. Ogļu katla darbs jāpārbauda vairākos slodzes režīmos pie minimālās slodzes, vidējās slodzes un maksimālās piefiksējot ogļu slāņa biezumu dažādos režīmos;
- 2.2. Pie katras režīma slodzes ar gāzes analizatoru jāpārbauda dūmgāžu saturs un % jāuzrāda O2 un CO saturs dūmgāzēs;
- 2.3. Pārkarsētā tvaika temperatūras samazināšana;
- 2.4. Katla darba režīmu kartes izveidošana un nodošana katlumājas vadītājam.
- 2.5. Katla regulēšanas darbu laikā nav pieļaujama katlumājas apstādināšana vai pārējo katlu darbības traucējumi.
- 2.6. Pēc darbu veikšanas jāiesniedz katla KE 25-14-250 režīmu kartes.

3. Prasības:

- 3.1. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā – 3 gadu laikā 2 objektiem;
- 3.2. Izpildes termiņš – 2 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3.
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.3.1. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.).

Papildus informācijas saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto tālruna numuru.

Kontakttālrunis – Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs A.Pētersons – 29806020.

Pirms iesniegumu izskatīšanas pretendentiem obligāti jāierodas darba vietā novērtēšanas veikšanai, darba apjoma, materiālu, sākumu precizēšanai un saskaņošanai.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.12.2017.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs

A.Pētersons