

Tehniskā specifikācija

Dīzeļģeneratora apkalpošana Brīvības ielā 38:

Ģenerators tips – V500C2-TELYS2

Servisa apkalpošana – 1 gads.

Tehniskās apkopes darbu grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajam vadlīnijām

1 – viens ceturksnis 2. – pusgads, 3. – gads,

1.	2.	3.	Izpildāmie darbi
•			pārbaudīt akumulatora lādēšanas spriegumu
•			pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās
•			pārbaudīt iepriekšsildīšanu (ģeneratoriem ar automātiku)
•			pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūkņēšanas sūkni (opcija)
•			pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni
•			pārbaudīt starter-akumulatoru elektrolīta stāvokli
•			pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli
•			pārbaudīt starta un galvenā automātslēdža stāvokli
•			pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidruma cauruļvadu un pievienojumu stāvokli
•			pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēgumu stāvokli
•			pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu
•			pārbaudīt un izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora
•			pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju
•			pārbaudīt ķīļsiksnu stāvokli
•			pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signālu darbība, avārijas stop)
•			izlaist kondensātu no gāzu izplūdes sistēmas
•			testēt ģeneratoru, palaižot rokas, auto vai testa režīmā
•			pārbaudīt vārstu funkcionēšanu
•			pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu
•			pārbaudīt un noregulēt ķīļsiksnu nosprīgojumu
•			pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēgumu stāvokli
•			pārbaudīt ģenerators nostiprinājumu rāmī
•			ieeļļot šarnīrus un sviras
•			notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi
•			pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošu dzesētāju
•			pārbaudīt turbokompresoru (ja ir)
•			pārbaudīt izplūdes gāzu cauruļvadus un to stiprinājumus
•			attīrīt gaisa eju restes
•			notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt ģenerators el.pieslēgumus un to izolācijas stāvokli
•			krāsojuma bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas
•			nomainīt eļļu
•			nomainīt dzesēšanas šķidrumu
•			nomainīt eļļas, degvielas, gaisa un dzesēšanas šķidruma filtrus

1.1. Apkalpošana vienu reizi 3 mēnešos – vienu stundu ģenerators pārbaude zem slodzes pie nominālās jaudas;

1.2. Vienu reizi gadā – eļļas, filtra un dzesēšanas šķidruma nomaiņa.

2. Prasības pretendentiem

2.1. Dokuments, kurš apliecina apmācību par dotā ģenerators tipa ekspluatāciju un apkalpošanu (virs 500 kW).

2.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 3 objektos;

3. Iesniedzamie dokumenti.

3.1. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.

3.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.2. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.).

3.3. Pretendenta pieteikums.


Papildinformācija – Enerģētīķis Sergejs Petrovs, m.t. 29670594

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 19.03.2019.

Ražošanas daļas vadītājs



E.Liepiņš

Pretendenta pieteikums

2019. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī

.....
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

ie pazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par Dīzeļģeneratora apkalpošana Brīvības ielā 38 par līgumcenu:

Nr.	Materiāli un darbi	Mērv.	Daudzums gadā	Cena, EUR	Summa gadā, EUR
1	Ceturkšņa apkopes darbi	gab.	4		
2	Pusgada apkopes darbi	gab.	1		
3	Gada apkopes darbi	gab.	1		
4	Sīkie apkopes materiāli	gab.	4		
5	Slodzes tests	gab.	4		
6	Eļļa (kopējais daudzums l)	gab.	1		
7	Dzesēšanas šķidrums (kopējais daudzums l)	gab.	1		
8	Eļļas filtrs	gab.	1		
9	Degvielas filtrs	gab.	1		
10	Gaisa filtrs	gab.	1		
11	Transporta izmaksas	gab.	4		
Līgumcena (gadā)					
PVN: 21%					
Līgumsumma (gadā)					

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....