

Tehniskā specifikācija.

Dīzeļgeneratora apkalpošana Brīvības ielā 38:

Generators tips – V500C2-TELYS2

Servisa apkalpošana – 1 gads.

Tehniskās apkopes darbu grafiks atbilstoši ražotāja noteiktajām vadlīnijām

1 – viens ceturksnis 2. – pusgads, 3. – gads,

1.	2.	3.	Izpildāmie darbi
•			pārbaudīt akumulatora lādēšanas spriegumu
•			pārbaudīt vai nav sūces eļļas, dzesēšanas šķidruma vai degvielas sistēmās
•			pārbaudīt iepriekšsildīšanu (ģeneratoriem ar automātiku)
•			pārbaudīt degvielas rādītāju un pārsūknēšanas sūkni (opcija)
•			pārbaudīt eļļas, degvielas un dzesēšanas šķidruma līmeni
•			pārbaudīt starter-akumulatoru elektrolīta stāvokli
•			pārbaudīt kabeļu un elektrisko savienojumu stāvokli
•			pārbaudīt starta un galvenā automātslēdža stāvokli
•			pārbaudīt degvielas un dzesēšanas šķidruma cauruļvadu un pievienojumu stāvokli
•			pārbaudīt akumulatoru bateriju lādētāju un pieslēgumu stāvokli
•			pārbaudīt gaisa filtru sistēmas un izplūdes gāzu cauruļvadu blīvējumu
•			pārbaudīt un izlaist ūdeni no degvielas filtra un kolektora
•			pārbaudīt gaisa cirkulācijas iespēju
•			pārbaudīt kīsiksnu stāvokli
•			pārbaudīt avārijas indikācijas funkcionēšanu (signāllampas, avārijas signālu darbība, avārijas stop)
•			izlaist kondensātu no gāzu izplūdes sistēmas
•			testēt ģeneratoru, palaižot rokas, auto vai testa režīmā
•			pārbaudīt vārstu funkcionēšanu
•			pārbaudīt skaņas izolācijas materiāla nostiprinājumu un blīvējumu
•			pārbaudīt un noregulēt kīsiksnu nosprieigojumu
•			pārbaudīt tīkla kabeļu un pieslēgumu stāvokli
•			pārbaudīt ģeneratora nostiprinājumu rāmī
•			ieejot šārnīrus un sviras
•			notīrīt ģeneratoru un komutācijas skapi
•			pārbaudīt dzinēja ventilatoru vai atsevišķi stāvošu dzesētāju
•			pārbaudīt turbokompresoru (ja ir)
•			pārbaudīt izplūdes gāzu cauruļvadus un to stiprinājumus
•			attīrīt gaisa eju restes
•			notīrīt elektroģeneratoru, pārbaudīt ģeneratora el. pieslēgumus un to izolācijas stāvokli
•			krāsojuma bojājumus un apkopt iekārtas skārda daļas
•			nomainīt eļļu
•			nomainīt dzesēšanas šķidrumu
•			nomainīt eļļas, degvielas, gaisa un dzesēšanas šķidruma filtrus

1.1. Apkalpošana vienu reizi 3 mēnešos – vienu stundu ģeneratora pārbaude zem slodzes pie nominālās jaudas;

1.2. Vienu reizi gadā – eļļas, filtra un dzesēšanas šķidruma nomaiņa.

2. Prasības pretendentiem

2.1. Dokuments, kurš apliecinā apmācību par dotā ģeneratora tipa ekspluatāciju un apkalpošanu (virs 500 kW).

2.2. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus 3 objektos ;

3. Iesniedzamie dokumenti.

3.1. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.1.

3.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.2.2. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.).

3.3. Pretendenta pieteikums.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventsipils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 06.03.2018.

Centrālās katlumājas vadītājs

V.Kostjkins

Pretendenta pieteikums.

2018. gada.....

Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspili

...../pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazinušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par Dīzelģeneratora apkalpošana Brīvības ielā 38 par līgumcenu:

Nr.	Materiāli un darbi	Mērv.	Daudzums gadā	Cena, EUR	Summa gadā, EUR
1	Ceturkšņa apkopes darbi	gab.	4		
2	Pusgada apkopes darbi	gab.	1		
3	Gada apkopes darbi	gab.	1		
4	Sīkie apkopes materiāli	gab.	4		
5	Slodzes tests	gab.	4		
6	Elļa (kopējais daudzums l)	gab.	1		
7	Dzesēšanas šķidrums (kopējais daudzums l)	gab.	1		
8	Elļas filtrs	gab.	1		
9	Degvielas filtrs	gab.	1		
10	Gaisa filtrs	gab.	1		
11	Transporta izmaksas	gab.	4		
Līgumcena (gadā)					
PVN: 21%					
Līgumsumma (gadā)					

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....

1.