

## Darba uzdevums

### 1. Ugunsdzēsības aparātu iegādei:

- 1.1. Ugunsdzēsības aparātiem ir jābūt atbilstoši 19.04.2016. MK noteikumiem nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi".
- 1.2. Ugunsdzēsības aparāta korpusā jābūt iestrādātam (iespiestam) individuālam vai partijas numuram un CE atbilstības marķējumam.
- 1.3. Ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsai jābūt sarkanai (piem. RAL-3000).
- 1.4. Uz ugunsdzēsības aparāta korpusa jābūt lietošanas instrukcijai valsts valodā (var būt, kā informatīva "uzlīme" kontrastā ar aparāta korpusu). Uzlīmei jābūt atbilstoši MK noteikumu Nr.238 285.punkta prasībām.
- 1.5. Nepieciešamo ugunsdzēsības aparātu apjomi un minimālā dzēstspēja:

Nr.	Pozīcija	skaitis
2	Jaunu aparātu iegāde ar CE marķējumu	
	dzēstspēja 8A 34B/C	15
	dzēstspēja 43A 233B/C	6
	dzēstspēja 34A 233B/C (6 kg pulvera daudzums)	92

(piedāvājumā lūdzam aizpildīt pielikumā esošo tabulu).

### 1.6. Minimālās tehniskās prasības:

Spiediens: ~ 16 bar;

Ugunsdzēsības klase: - ABC;

Pielietojums: Paredzēts cietu organiskas izcelsmes vielu (koka, papīra, tekstila u.c.), dažādu viegli uzliesmojošu un degtspējīgu šķidrumu (benzīna, eļļas, tauku, spirtu u.c.), gāzu un elektroiekārtu zemsprieguma līdz 1000 V, dzēšanai. Var izvietot un lietot gan telpās, gan ārpus tām, no -30°C līdz +60°C.

1.7. Tehniskās apkopes veikšanas biežums: ne mazāk par 5 gadiem. Jābūt ražotāja norādītam, ieteicams lietošanas instrukcijā un aparāta).

1.8. Piedāvājumā norādīt arī aparātam atbilstoša kronšteina cenu, ar kuru vajadzības gadījumā aparātu var piestiprināt pie sienas. Pasūtītājam nav obligāts pienākums tos iegādāties.

2. Pakalpojuma sniegšanas vieta – Ventspilī - Talsu ielā 84.

3.

4. Pakalpojuma sniegšanas laiks – mēnesis no līguma parakstīšanas.

5.

6. Piedāvājumu iesniegt līdz 30.maijam plkst. 16.00. sūtot uz e-pasta adresi [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv) vai [vita.maula@ventspils.lv](mailto:vita.maula@ventspils.lv).

Tehniskās daļas vadītāja



V.Maula

(Komersanta nosaukums, reģistrācijas Nr.)

## CENU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam: PSIA "Ventspils siltums" ugunsdzēsības aparātu iegāde

<b>I Ugunsdzēsības aparātu iegāde:</b>				
		Skaits	Cena bez PVN, EUR	Summa, EUR
1	Ugunsdzēsāmie aparāti ar CE marķējumu			
1.1.	Minimālā dzēst spēja 8A 34 B/C	15		0
1.2.	Minimālā dzēst spēja 43A 233B/C	6		0
1.3.	Minimālā dzēst spēja 34A 233B/C	92		0
<b>KOPĀ:</b>				<b>0</b>
<b>PVN</b>				
<b>Pavisam ar PVN</b>				

Informācijai
cena sienas kronšteinaa, bez PVN

Uzņēmuma vadītājs

(vārds, uzvārds)