

Tehniskā specifikācija.

Dūmsūkņa remonts Brīvības ielā 38, Ventspilī.

Dūmsūkņa dati:

1. Dūmsūkņa tips VS 32;
2. Dūmgāzu maksimālā temperatūra 250°C;
3. Dūmsūkņa radītais spiediens 3500 Pa;
4. Nominālā ražība 40000 m³/h
5. Elektrodzinēja jauda 55 kW;

Veicamie darbi:

1. Spoļu nomaiņa SPA 300/5 35335 – 2 gab.;
2. Siksnu maiņa SPA 3350 – 5 gab.;
3. Gultņu maiņa 113516 H316 – 2 gab.;
4. Elektrodzinēja gultņu maiņa – 2 gab.;
5. Dūmsūkņa rāmja remonts;
6. Pievada siksnu aizsardzības vāka izgatavošana;
7. Darba rata nomaiņa;
8. Darba rata balansēšana.

Darbu izpildes laiks: 2 nedēļas.

Darbu veikšanas vieta - Brīvības iela 38, Ventspils

Garantijas laiks – ne mazāk kā 24 mēneši.

Centrālās katlumājas vadītājs



V.Kostjkins