

Tehniskā specifikācija.

1. Elektriskā apkures katla iegāde.
2. Izmaksās ir jāietver:
 - elektriskā apkures katla iegāde;
 - elektriskā apkures katla piegāde Talsu iela 69, Ventspils.

Iekārtas nosaukums	Daudzums, gab.	Apraksts
<ul style="list-style-type: none">• Elektriskais apkures katls	1	<ul style="list-style-type: none">• Elektrobarošana ~380 V, 50 Hz;• Apkures jauda kW ne mazāk par 59 ne vairāk par 65;• Lietderības koeficients ne mazāk par 99%;• Elektrisko tenu jauda kW 15+15+15+15;• Jaudas pakāpes kW 30-45-45-60;• Jaudas pakāpju skaits ne mazāk kā 3;• Kontaktoru skaits 4;• Max. darba spiediens bar ne mazāk kā 2.5;• Min. darba spiediens bar ne vairāk par 0.9;• Max. ūdens temperatūra °C 90;• Drošības vārsts bar 2.5;• Pieslēguma izmērs G1;• Platums ne vairāk kā mm 615;• Augstums ne vairāk kā mm 870;• Dziļums ne vairāk kā mm 335;• Ar iespēju ieslēgt tenus no ārējā esošā kontroliera. <p>Elektriskā katla komplektā ir jābūt</p> <ul style="list-style-type: none">• katla korpus ar siltumizolāciju stiprināšanai pie sienas,• vadības pulsts,• cirkulācijas sūknis,• mehāniskais filtrs,• manometrs,• drošības vārsts• izplešanās trauks – ne mazāk kā 7l

3. Prasības:
 - 3.1. Iekārtas sertifikācija atbilstoša CE;
 - 3.2. Piegādāto iekārtu un darbu garantijas laikam ir jābūt ne mazākam par 2 gadiem;
 - 3.3. Visām iekārtām ir jābūt jaunām.
4. Iesniedzamie dokumenti:
 - 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3;
 - 4.2. Pretendenta apliecināta CE sertifikāta kopija;

Kontakttālrunis – enerģētiķis S.Petrovs – 29670594.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.10.2017 plkst. 17:00.