

Tehniskā specifikācija.

1. Elektroinstalācijas rekonstrukcija garāžās, Talsu ielā 84, Ventspilī.

Šo darbu izpilde nodrošinās apgaismojumu, elektrobarošanu elektroinstrumentu pieslēgšanai atbilstoši visām darba drošības prasībām.

2. Darbu apraksts – elektroinstalācijas rekonstrukcija garāžā specifikācija:

- 2.1. Nomainīt visas apgaismojuma elektriskās shēmas, elektroinstalācijas shēmas (rozetes 220V/380V elektroierīču pieslēgšanai) visas garāžās Talsu ielā 84.
- 2.2. Uzstādīt divas jaunas sadales lai nodrošinātu elektroapgādi apgaismojumam un rozetēm 220V/380V.
- 2.3. Iekšējiem apgaismes ķermeņiem putekļu aizsardzības klase ne zemāka par IP65.
- 2.4. Iekšējie apgaismes ķermeņi aprīkoti ar LED lampām.
- 2.5. Visiem apgaismes LED ķermeņiem attiecīgā enerģijas klase, „A”. Eksploatācijas laiks darbībā ne mazāk kā 15 000 stundas.
- 2.6. Ražošanas telpām īpatnējā jauda 3,2 W/m²/100lx. Apgaismojuma līmeņi ne mazāk kā 200 luksi.
- 2.7. Putekļu aizsardzības klase elektrosadalēm ne mazāk kā IP65, slēdžiem IP54, sadales kārbām telpās IP44.
- 2.8. Uzstādīt kontaktligzdas v/a 5*16 A IP44 - 2 gab., v/a 5*32 A IP44 – 1gab., v/a 2p+PE IP54 -12 gab., v/a 2P+PE IP54 2 viet.- 18 gab.
- 2.9. Elektroinstalācijas shēmas jābūt izbūvētas atbilstoši „Ministru kabineta noteikumi Nr.359,, no 2009. gada, 28. aprīlī un „Ministru kabineta noteikumi Nr. 353,, no 2017.gada, 20. maijā (prot. Nr.31.).
- 2.10. Pēc darbu pabeigšanas nepieciešama izpilddokumentācija ar izpildshēmām un materiālu atbilstības deklarācijām un aktiem par pretestības mērījumiem.

3. Prasības:

- 3.1. Pretendentam ir jābūt pieredzei līdzīgu darbu veikšanā – 3 gadu laikā 2 objektiem;
- 3.2. Izpildes termiņš – 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

4. Iesniedzamie dokumenti:

- 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3.
- 4.2. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.3.1. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.).

Papildus informācijas saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto tālruna numuru.

Kontakttālrunis – Enerģētiķis S. Petrovs - m.t. 29670594.

Pirms iesniegumu izskatīšanas pretendentiem obligāti jāierodas darba vietā novērtēšanas veikšanai, darba apjoma, materiālu, sīkumu precizēšanai un saskaņošanai.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 08.05.2018.

Enerģētiķis


S. Petrovs