

Tehniskā specifikācija.

Granulu degļa nomaiņa Karlīnes ielā 40, Ventspils:

Darba uzdevums:

Jāveic jauna granulu degļa piegāde.

1. Ražotājs – „Burn pell”
2. Modelis – X 150;
3. Jauda – 50-150 kW;
4. Granulu izmērs 6 – 8 mm;
5. Vadības panelis – X .control;
6. Montāžas vieta – 210 mm, diametrs – 204 mm, garums – 279 mm;
7. Daudzums – 1 gab.
8. Cena ar piegādi Brīvības ielā 38, Ventspils.

Avanss nav paredzēts, apmaksa pēc piegādes 5 (piecu) dienu laikā.

Piegāde līdz Brīvības ielai 38, Ventspils - ne vairāk kā 4 nedēļas.

Garantija – 2 gadi


Kontaktpersona – V.Kostjkins, mob.tel. 29214719.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 29.08.2017.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Centrālās katlumājas vadītājs



V.Kostjkins