

Tehniskā specifikācija.

1. Katlumājā Talsu ielā 69, Ventspilī paredzēta gaisa patēriņa mērītāja iegāde.
2. Izmaksās ir jāietver:
 - gaisa patēriņa mērītāja iegāde;
 - gaisa patēriņa mērītāja piegāde.

Iekārtas nosaukums	Daudzums, gab.	Apraksts
❖ Honeywell ST700	1	<ul style="list-style-type: none">• Model: No STD720-A1AC1AS-1-0-BHO-1 1S-A-10A0-0000;• Supply: 11 to 42 VDC;• MAWP: 4500 PSI;• Process limits: -40 to 125 °C;• Fill: DC200;• Diaphragm: SS;• Factory Cal: 0 to 249.1 m Bar;• Range: -400 to 400 in H₂O.

3. Prasības:

3.1. Iekārtas sertifikācija atbilstoša CE;

3.2. Visām iekārtām ir jābūt jaunām.

4. Iesniedzamie dokumenti:

4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3.

4.2. Pretendenta apliecināta CE sertifikāta kopija.

Kontakttālrunis – K/m vadītājs A.Pētersons – 29806020.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 21.11.2017 plkst. 17:00.

Katlumājas vadītājs



A.Pētersons