

Tehniskā specifikācija

1. Ugunsgrēka signalizācijas sistēma "UniPos IFS 7002"
 - "Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas" adresu analogais panelis "UniPos IFS 7002" – 2gab;
 - "Ugunsgrēka signalizācijas sistēmas" adresu paneļa iznesamais vadības modulis IFS 7002R – 1gab.;
 - detektori dažādi – 494 gab.;
 - trauksmes sirēnas ar akumulatoriem – 31 gab.;
 - adresu moduli – 11 gab.;
 - termokabelis "Protectowire" – 1gab.
2. Ugunsgrēka signalizācijas sistēma ESA – 2
 - kontroles panelis ESA – 2;
 - kontrollera skapis ar moduļiem – 1 gab.;
 - moduļi – 12 gab.;
 - barošanas bloks – 1 gab.;
 - detektori dažādi – 47 gab.;
 - ugunsgrēka rokas ziņotājs – 12 gab.;
 - ugunsgrēka signalizācijas zvans – 4 gab.;
 - UPS – nepārtrauktās barošanas bloki "Compu Save";
3. Ugunsdzēsības sūkņu telpa
 - ugunsdzēsības sūkņu vadības panelis – 3 gab.;
 - ugunsdzēsības sūkņa elektropiedziņa 15 kW – 2 gab.;
 - ugunsdzēsības sūkņa elektropiedziņa 1.1 kW – 1 gab.

Paredzēt pacēlājmehānismu izmantošanu apkalpošanas līgumā no izpildītāja puses.

Pirms piedāvājuma iesniegšanas, pretendenti jāapskata k/m Talsu 69 ēkās un teritorijā ugunsgrēka signalizācijas sistēmu iekārtas un ugunsdzēsības sūkņu elektroiekārtas izvietojumu.

Kontakta tālrunis 29351900 (Sergejs Poļakovs).

Katlu mājas Talsu iela 69 elektroinženieris

S. Poļakovs