

Tehniskā specifikācija.

Šķeldas transportiera ķēdes kontroles sistēmas uzstādīšana:

1. Transportieru skaits – 3 gab.;
2. Devēju uzstādīšana transportiera labajā un kreisajā pusē;
3. Ūdens izturība – ne mazāka kā IP65;
4. Ķēdes stāvokļa informācijas atspoguļošana uz KIV katla vadības datoru;
5. Ķēdes stāvokļa kontroles sistēmas vizualizācija;
6. Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana.

Darbu izpildes laiks: 4 nedēļas.

Darbu veikšanas vieta - Brīvības iela 38, Ventspils

Garantijas laiks – ne mazāk kā 24 mēneši.

Kontaktinformācija – V.Kostjkins 29214719.

Centrālās katlumājas vadītājs



V.Kostjkins