

### Tehniskā specifikācija.

Kompresora nomaiņa Brīvības ielā 38, Ventspils:

Darba uzdevums:

Jāveic jauna kompresora piegāde.

1. Tips - skrūves;
2. Darba spiediens 10 bar, maksimālais – 16 bar;
3. Ražība ne mazāk kā 800 l/min.;
4. Resīvera tilpums – ne mazāk kā 200 l;
5. Daba temperatūra – 0-40°C
6. Elektroiekārtas tips – ne zemāks kā IP55;
7. Dzesēšanas tips – gaiss;
8. Daudzums – 1 gab.
9. Cena ar piegādi Brīvības ielā 38, Ventspils.

Piegāde līdz Brīvības ielai 38, Ventspils - ne vairāk kā 4 nedēļas.

Garantija – 2 gadi

Kontaktpersona – V.Kostjkins, mob.tel. 29214719.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Avanss nav paredzēts

Centrālās katlumājas vadītājs



V.Kostjkins