

Tehniskā specifikācija.

Kurināmā padeves konveijeru Nr.1 un Nr.2 remonts Brīvības ielā 38, Ventspils:

1. Konveijeriem nepieciešams izveidot kurināmā transportēšanas slīdošu virsmu (zems slīdēšanas koeficients un nodiluma izturīgs) ar biežumu ne mazāk par 10mm. Plākšņu stiprināšana pie esošās konveijera virsmas ar soli ne mazāku kā 0.5m trīs vietās konveijera platumā. Paredzēt aizsardzību no bojājumiem plākšņu savienojumu vietās. Sakarā ar konveijera biezuma izmaiņām, nepieciešama jaunu caurumu izurbšana slīdošās ķēdes balstu plāksnes stiprināšanai. Visu stiprināšanas elementu nomaiņa. Bojāto konveijera lāpstiņu (600mm x 150mm x 40mm) nomaiņa.
2. Visa konveijeru garumā demontēt vecās un uzstādīt jaunas slīdošās ķēdes balstu plāksnes ar biežumu ne mazāk par 20mm.

Pasūtījuma izpildei ir jāpielieto dilumizturīgo materiālu HD 1000.

Konveijera Nr. 1 garums - 30m, platums – 0,8m.

Konveijera Nr. 2 garums - 18m, platums – 0,8m.

Piedāvājumā uzrādīt atsevišķi materiālu un darbu izmaksas.

Garantijas laiks – ne mazāk ka 2 gadi.

Darbu veikšana ne vairāk par 10 dienas.

Līguma izpildes termiņš ne vairāk par 8 nedēļām, no līguma parakstīšanas.

Avanss ne vairāk par 30%.

Pirms pieteikuma sagatavošanas ar darba apjomiem un situāciju obligāti iepazīties uz vietas katlumājā Brīvības ielā 38, Ventspilī.

Pretendentam ir jābūt pieredzei vismaz viena līdzīga darba veikšanā.

Jāveic darba vietas apskate klātienē – Brīvības ielā 38 (pieteikties – V.Kostjkins, mob.tel. 29214719).

Darbu veikšanas laiks: 10 dienas no objekta nodošanas izpildītājam.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 03.05.2016.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Centrālās katlumājas vadītājs



V.Kostjkins