

## **Tehniskā specifikācija.**

Apkures katla AK 6000 šķeldas padeves konveijera remonts, Brīvības ielā 38:  
Konveijera garums ir 21 m. Ražība – 15m<sup>3</sup> stundā ( šķelda)

### **1. Darbu apraksts.**

- 1.1. Ķēdes nomaiņa
- 1.2. Lāpstiņu nomaiņa;
- 1.3. Ķēdes slīdošo vadotņu nomaiņa;
- 1.4. Ķēdes pievada zobratu nomaiņa;
- 1.5. Gultņu nomaiņa;
- 1.6. Pievada divrindu ķēdes nomaiņa starp reduktoru un konveijeru;
- 1.7. Divrindu ķēdes zobratu nomaiņa;
- 1.8. Konveijera korpusa remonts – korozijas un bojājumu vietās.
- 1.9. Darbu veikšanas laiks: aprīlis – maijs 2017. gads;
- 1.10. Darbu veikšanas laiks – 10 dienas no objekta nodošanas darbu veicējam.

### **2. Prasības materiāliem**

- 2.1. Ķēdei ir jābūt ar metinātiem pirkstu savienojumiem;
- 2.2. Divrindu ķēdes solis – 25 mm, platums 65 mm;
- 2.3. Ķēdes slīdošo vadotņu biezums 30 mm (no polietilēna PE 1000);
- 2.4. Ķēdes lāpstiņām jābūt no ūdens izturīga finiera ar biezumu ne mazāku kā 30 mm;
- 2.5. Lāpstiņu stiprinājums – pašfiksējušās skrūves;
- 2.6. Pie ķēdes jābūt piemetinātiem lāpstiņu piestiprināšanas mezgliem ar atstarpi 500 mm.

### **3. Prasības pretendentiem**

- 3.1. Pēdējo 3 gadu laikā ir veicis iepriekš minētos darbus vismaz 2 objektos (katlu mājās ar jaudu ne mazāku kā 10 MW);
- 3.2. Materiālu un darbu garantija – 2 gadi.

### **4. Iesniedzamie dokumenti.**

- 4.1. Apliecinājums par atbilstību punktam Nr.3.1. (firmas nosaukums, kontaktpersona, telefona Nr.).
- 4.2. Pretendenta pieteikums.

Jāveic objekta apskate klātienē – Brīvības ielā 38 (pieteikties – V.Kostjkins, mob.tel. 29214719).

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 07.03.2017.

### **Pielikumā:**

1. Pretendenta pieteikums uz 1 lp.;
2. Konveijera foto uz 1 lp.;
3. Pievades mezgla foto uz 1 lp.;
4. Konveijera shēma uz 1 lp.;
5. Lāpstiņu shēma uz 1 lp.

Centrālās katlumājas vadītājs

V.Kostjkins

***Pretendenta pieteikums.***

2017. gada.....

**Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par Apkures katla AK 6000 šķeldas padeves konveijera remonts, Brīvības ielā 38 par līgumcenu:

Nr.	Nosaukums	Mērv.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Materiāli un darbi	gab.	1		
<b>Līgumcena (gadā)</b>					
<b>PVN: 21%</b>					
<b>Līgumsumma</b>					

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;
- materiālu un darbu garantija – 2 gadi.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....





