



LATVIJAS REPUBLIKA  
PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, fakss 636 02 210, e-pasts: vent.siltums@ventsipils.lv

---

Ventspilī

24.07.2014. Nr. 1-5.5/533

Pretendentiem

Par korekcijām tehniskajā  
specifikācijā

Tehnisku iemeslu dēļ Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” veic korekcijas iepirkuma „Ūdenssildāmā dīzeļdegvielas rezerves jaudas 4MW katla HAMJERN remonts un uzstādīšana siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī” ar identifikācijas Nr. VS 2014/08, Tehniskajā specifikācijā. No Tehniskās specifikācijas tiek svītrotas sekojošas rindkopas:

*Iepirkums „Ūdenssildāmā dīzeļdegvielas rezerves jaudas 4MW katla HAMJERN remonts un uzstādīšana siltumapgādes avotā Talsu ielā 69, Ventspilī” paredz šādus darbus:*

***Udenssildāmā dīzeļdegvielas katla HAMJERN remonts un uzstādīšana***

*HAMJERN ūdenssildāmā dīzeļdegvielas katla izņemšana no moduļveida konteinertipa apšuvuma, remonts un pārvietošana teritorijā Talsu ielā 69, Ventspilī.*

*Katla remonts ietver šādus darbus:*

- Katla priekšējas un aizmugurējas vaku averšana;
- Katla sildvirsmu tīrīšana;
- Priekšējas un aizmugurējas cauruļu dēļu remonts;
- Daļeja cauruļu Ø40 nomaiņa (70 gab.) P235GH;
- Katla hidrauliska pārbaude;
- Katla apmurejuma un siltumizolācijas atjaunošana.

Valdes priekšsēdētājs

A.Uzarīs

Reinbergs 636 02 206