

### Tehniskā specifikācija.

Apkures katlu tīrīšanas iekārta:

**1. Mehāniska ierīce apkures katlu sildvirsmu attīrīšanai (KIV, AK 6000, Buderus).**

- 1.1. Tīrīšanas iekārta (sistēmai jāstrādā ar gaisu – spiediens 6-10 bar);
- 1.2. Regulējošā noslēgarmatūras;
- 1.3. Eļļošanas sistēma;
- 1.4. Vadības sistēma;
- 1.5. Gaisa šļūtenes metāla apvalkā - garums ne mazāk kā 10m;
- 1.6. Svārstību novērsējs;
- 1.7. Tīrīšanas birstes – ne mazāk ka 10 gab. (diametrs 72mm);
- 1.8. Eļļa – 1 litrs;
- 1.9. Piegādes laiks: marts, 2018. gads;
- 1.10. Piegādes laiks – 30 dienas pēc līguma parakstīšanas.

**2. Iesniedzamie dokumenti.**

- 2.1. Iekārtas fotogrāfija;
- 2.2. Iekārtas izmēri;
- 2.3. Iekārtas komplektācija;
- 2.4. Eksploatācijas instrukcija;
- 2.5. Pretendenta pieteikums.

Kontaktpersona – V.Kostjkins, mob.tel. 29214719.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

**Līgumcena ar piegādi Brīvības ielā 38, Ventspilī.**

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 13.03.2018.

**Pielikumā:**

1. Pretendenta pieteikums uz 1 lp.;

Centrālās katlumājas vadītājs

V.Kostjkins

***Pretendenta pieteikums.***

2018. gada.....

**Adresēts: PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspilī**

.....  
/pretendenta nosaukums, reģistrācijas nr., juridiskā adrese/

iepazīnušies ar cenu aptaujas dokumentiem, mēs piedāvājam noslēgt iepirkuma līgumu par „Apkures katlu tīrīšanas iekārta” par līgumcenu:

<b>Nr.</b>	<b>Nosaukums</b>	<b>Mērv.</b>	<b>Daudzums</b>	<b>Cena, EUR</b>	<b>Summa, EUR</b>
1		gab.	1		
<b>Līgumcena</b>					

Ar šo mēs apstiprinām, ka:

- mūsu piedāvājums ir spēkā 20 dienas no iepirkuma piedāvājuma iesniegšanas datuma;
- iesniegtais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām;
- iekārtas garantija – 2 gadi.

Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts vārds, uzvārds, amats.....