

## Tehniskā specifikācija

“Katlam KE 25 14-250 sildvirsmu attīrīšanas membrānas iegāde”. Rezerves daļas nepieciešamas ogļu katla KE 25-14-250 attīrīšanas sistēmai katlu mājā Talsu ielā 69, Ventspilī.

Tehniskais raksturojums:

1. Titāna membrānas un blīvējumi paredzēti taures tipam NE100-90SS (2.gab.);
2. Titāna membrānas un blīvējumi paredzēti taures tipam NE250SS (2.gab.).

Pēc akustiskās sistēmas uzstādītāja ieteikumiem membrānām un blīvējumiem jābūt “Nireaus” vai “Acewave” firmas izgatavotājiem.

Garantija – ne mazāk kā 12 mēneši.


Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons

Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"  
tehniskais direktors

  
E. Bonfelds  
Ventspilī, 13.04.2016.