



LATVIJAS REPUBLIKA  
**PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"**

Vienotais reģistrācijas Nr. 40003007655

Talsu ielā 84, Ventspilī, LV- 3602

Tālrunis 636 02 200, fakss 636 02 210, e-pasts: [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv)

---

Ventspilī

13.02.2015. Nr. 1-5.5/69

Pretendentiem

Par cenu aptauju

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” uzaicina Jūs piedalīties cenu aptaujā „Koksnes biomasas (mizas) piegāde Pašvaldības SIA „Ventspils siltums””.

Piegāde jāveic saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (skatīt pielikumu Nr.1.). Piegādājamais apjoms – 2000m<sup>3</sup>. Piegādes laiks – 21 kalendāro dienu laikā no līguma noslēgšanas.

Piedāvājumu var iesūtīt pa faksu 63602210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 vai pa e-pastu – [vent.siltums@ventspils.lv](mailto:vent.siltums@ventspils.lv) (ieskenēts piedāvājums).

Kontaktinformācija – M.Reinbergs 29338975.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš - 17.02.2015. līdz plkst. 17.00.

Pielikumā : Tehniskā specifikācija uz 1 lp.

Valdes loceklis

A.Mertens

Reinbergs 63602200

## Tehniskās specifikācijas

### 1. Iepirkuma priekšmets – enerģētiskās koksnes (šķeldas un mizas) piegāde.

Enerģētiskai koksnei (mizai) jābūt sagatavotai:

Parametri	Mērvienība	Diapazons
Zemākais sadegšanas siltums	MJ/kg	6.9
Blīvums	kg/m <sup>3</sup>	250-400
Mitruma saturs	w-%	35 – 55
Pelnu saturs	%	1-6
Vidējais daļiņu izmērs	mm	10-50
Daļiņu izmēri lielāki par 100mm (axbxc)	% no tilpuma	līdz 5%
Atsevišķi lielākie pieļaujamie izmēri (axbxc)	mm	50x50x150
Daļiņu izmēri līdz 3 mm (sieta acu izmērs)	% no tilpuma	līdz 40
Skuju piejaukums ne vairāk	% no tilpuma	5
Sasalis kurināmais - gabalos, kuri nav lielāki par 100 mm	% no tilpuma	5

Šķeldā nedrīkst būt svešķermeņi (akmeņi, zeme, ledus, metāla šķembas u.tml.), kas var izsaukt kurināmā padeves mehānismu apstāšanos vai bojājumu.

### 2. Piegādes vietas:

- Brīvības iela 38, Ventspilī.
- Talsu iela 69, Ventspilī.

Šķeldas un mizas piegāde jāveic ar autotransportu, kurš nodrošina šķeldas piegādi un izkraušanu pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noliktavās (noliktavu jumtu augstums – 6,50 m).

### 3. Šķeldas un mizas piegāde tiek uzsākta pēc PSIA „Ventspils siltums” pieprasījuma

Tehniskais direktors



E.Bonfelds