



Norādījumi

Projektējamā maģistrālā bezkanāla siltuma trase Ventspilī, Pils ielas 12,13,14,15 un Turgus ielas 10 teritorijā ir jauna. Siltumtīklu ievada augstumus, siltuma uzskaites mezglu ekās un cauruļvadu pievienojuma atzīmes, dabā esošiem siltuma tīkliem, precizēt būvniecības laikā uz vietas. Siltumtrases būvniecība notiek ar 1997.gada, 25.februāra aizsargjoslu likumu paredzētajā kārtībā. Aizsargjoslām gar siltumtīkliem ir šāds minimālais platums: gar bezkanāla siltumtrāsēm zemē, zemes gabals, kuru aizņem šīs iekārtas un kuru norobežo nosacītās vertikālās plaknes 2m attālumā, katrā pusē no apvalkcaurules ārējās. Skatīt pantus 12, 17, 35,46.

Piezīmes

Vispārīgos rādītājus skat. lapu SAT-1.
 Siltuma tīklu plānu skat. lapas SAT-2.
 Siltuma tīklu garenprofilu skat. lapu SAT-3.
 Siltuma tīklu griezumus 1-1,2-2, 3-3, noslēgarmatūras vai servisa krānu akas un avārijas signalizācijas shēmu, skat. lapu SAT-4.
 Elektrokabeļi zemsprieguma un sakaru kabeļi, krustojoties ar SAT jāietver daļām "Arot" plastmasas caurulē PS-110, bet vidēja sprieguma el. kabeļi, jāietver daļām "Arot" plastmasas caurulē PS-160, attālumā 2.0m uz katru pusi, no SAT izolācijas ārējās.
 Dabā esošos el. kabeļus un sakaru kabeļus atšūrtēt un krustojumos ar SAT nepieciešamības gadījumā padziļināt. Dabā esošos gāzes vadus atšūrtēt un precizēt izbūves dziļumu.
 Ūdens vada izbūves dziļumu precizēt būvniecības laikā.

Esošā zemes virsmas atzīme	4.11	4.00	3.91	3.75	3.75	3.67	3.61	3.61	3.52	3.45	3.40	3.40	3.40	3.32	3.40	3.44	3.66	3.66	3.38	3.35	3.14	3.20	3.24	3.20	3.23	3.32	3.25	3.22	3.19	3.12	3.27	3.19	3.27				
Attālums pēc profila		32.4								9.7																											
Attālums pa trasi	6.6	13.7		1.5	2.0	3.9	2.0			17.2													11.0														
Cauruļvada izolāc. augšas atzīme	3.04	3.03		2.97	2.965	2.96	2.95			2.22													2.11	2.14	2.15												
Cauruļvada ass atzīme	2.96	2.94		2.89	2.89	2.88	2.87			2.15													2.04	2.07	2.08												
Tranšējas apakšas atzīme	2.78	2.77		2.72	2.72	2.71	2.70			1.98													1.87	1.90	1.92												
Garums m										6.5																											
Kritums		0.003								0.11																											
Šķērsriezuma Nr.																																					
Trases izvērsta plāns																																					

Esošā zemes virsmas atzīme	3.20	3.20	3.70
Attālums pēc profila	1.5	8.0	
Attālums pa trasi	1.5	7.4	
Cauruļvada izolāc. augšas atzīme	2.14	2.36	2.66
Cauruļvada ass atzīme	2.07	2.30	2.63
Tranšējas apakšas atzīme	1.90	2.13	2.47
Garums m	7.4		
Kritums		0.04	
Šķērsriezuma Nr.	3-3		
Trases izvērsta plāns			

"STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO @STRASA.LV, REG. NR. 40003226022		P1-14-002	
PASŪTĪTAJS:	PSIA "VENTSPILS SILTUMS"	STADIJA	BMS
BŪVĒKĀRĀ:	SILTUMTĪKLU ATZARS PILS IELAS 12, 13,14,15 UN TURGUS IELAS 10 RAJONĀ, VENTSPILĒ	LAPAS NR.	SAT-3
RASĒJUMS:	SILTUMA TĪKLU GARENPROFILS.	LAPU SKAITS	
		MEROGS	Mv 1:50 Mh 1:500
		FORMĀTS	
		ARHĪVA NR.:	P114002_SAT_03_B2
		DATUMS	11.11.2014
DAĻAS VAD.	R. JĀKOBSONE	AIZVIETO	P114002_SAT_03_B1
IZSTRĀDĀJA	R. JĀKOBSONE	LAPAS CAUREJŠ. NR.	