



1	2		3		4	
Nr.	NOSAUKUMS		TIPS VAI MARKA	MĒRV.	SKAITS	PIEZĪMES
I. EL. SADALNES						
1	Esošo SS1-2 sadalni papildināt ar:			k-ts	1	Skat. lapu EL-5
	Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturliķni $I_N=16A$; $I_{cu}=25$ kA montāžai uz DIN sliedes		S203P-C16	gab.	1	ABB
	Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturliķni $I_N=6A$; $I_{cu}=25$ kA montāžai uz DIN sliedes		S203P-C6	gab.	1	ABB
	Spailes N koptei			gab.	4	
	Spailes PE koptei			k-ts	4	
2	SS1-3 Sadalnes korpus 1800x800x500 mm ar dalītām kopnēm, montāžai virs apmetuma IP-44 ar kadeļu ievadiem no augšas un apakšas sastāvoša no:			k-ts	1	Skat. lapu EL-7-C2
	3-polu, ievada slēdzis ar redzemu atslēgšanu $I_N=400$ A		INV400	gab.	1	Schneider Electric
	Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturliķni $I_N=250A$; $I_{cu}=70$ kA montāžai sadalnē		NS250H	gab.	1	Schneider Electric
	Automāt. Slēdzis 3-polu, ar "C" raksturliķni $I_N=16A$; $I_{cu}=20$ kA montāžai uz DIN sliedes		C60L 25437	gab.	3	Schneider Electric
	Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "C" raksturliķni $I_N=16A$; $I_{cu}=20$ kA montāžai uz DIN sliedes		C60L 25398	gab.	3	Schneider Electric
	Automāt. Slēdzis 1-polu, ar "C" raksturliķni $I_N=6A$; $I_{cu}=20$ kA montāžai uz DIN sliedes		C60L 25396	gab.	2	Schneider Electric
	Trīspolu magnētiskais palaidējs $U_{sp}=230V$; $I_n=255A$		LC1F225M5	gab.	1	Schneider Electric
	Trīspolu maksimālas strāvas relejs $U_n=380V$; $I_r=200+330A$		LR9F7575	gab.	1	Schneider Electric
	Starprelejs $U_n=230V$ (AC) ar 2 pārslēdzošiem kontaktiem		RSB2A080M7	gab.	1	Schneider Electric
	LED signallampa "sarkana" $U_n=230V$ (AC)		XB4 BVM4	gab.	1	Schneider Electric
	LED signallampa "zaļa" $U_n=230V$ (AC)		XB4 BVM3	gab.	2	Schneider Electric
	Spiedpoga "ON"			gab.	1	Schneider Electric
	Spiedpoga "OFF"			gab.	1	Schneider Electric
	Vara kopņes (Cu 80 mm ²) 3 fāzu + TN-C-S sistēmai			k-ts	1	

±0,000=3,900		BAS	
 "STRASA KONSULTANTI" SIA BRASLAS 27/1-5, RĪGA, LV-1084 TĀLR. 67 514 741, FAKSS 67 514 742 INFO@STRASA.LV, REG. NR. 40003226022		P-12-001.6	
		PASŪTĪTĀJS: PSIA "VENTSPILS SILTUMS" STADIJA: TS LAPAS NR.: EL-6.1-C2	
BŪVOBJEKTS: KATLU MĀJAS VENTSPILĪ, TALSU IELĀ 69 VIENKĀRŠOTĀ INŽENIERTĪKLU REKONSTRUKCIJA		LAPU SKAITS: BM MĒROGS: BM	
RASĒJUMS: GALVENO MATERIĀLU SARAKSTS		FORMĀTS: ARHĪVA NR.: P12001.6_EL_06.1_C2	
		DATUMS: 06.08.2014.	
DAĻAS VAD.	A. RADJUKS		AIZVIETO: P12001.6_EL_06.1_C1
IZSTRĀDĀJA	A. RADJUKS		LAPAS CAUREJOS. NR.