

INFORMĀCIJA PAR ĒKU SILTUMA PATĒRIŅU MWh

Periods		2021.gada augusts				2021.gada septembris			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Aleksandra, 4	1-4	1,223	0,73	0,49	7,49	2,407	1,96	0,45	20,08
Aleksandra, 9	1-9	13,65	9,15	4,50	9,39	14,95	10,56	4,39	10,82
Aleksandra, 10	1-10	0,781	0,00	0,78	0	3,888	2,86	1,03	14,65
Aleksandra, 11	1-11	15,89	9,26	6,63	9,49	19,04	12,27	6,77	13,48
Aleksandra, 13	1-13	5,039	0,06	4,98	0,07	5,148	0,01	5,14	0,01
Aleksandra, 15	1-15	4,89	0,41	4,48	0,46	5,08	0,75	4,33	0,84
Aleksandra, 17	1-17	5,547	0,30	5,24	0,28	6,203	0,65	5,55	0,59
Balasta, 3	42-3	1,031	0,02	1,01	0,15	1,313	0,07	1,25	0,52
Balasta, 5	42-5	0,455	0,01	0,45	0,04	0,536	0,10	0,43	0,86
Bērzu, 53	3-53	11,59	6,36	5,23	6,52	15,44	9,03	6,41	9,25
Bērzu, 55	3-55	11,68	7,35	4,33	7,53	14,65	10,07	4,58	10,32
Biedrības, 1	2-1	1,57	0,04	1,53	0,22	2,804	1,21	1,59	6,22
Brīvības, 11	4-11	3,273	0,02	3,25	0,02	3,712	0,22	3,49	0,28
Brīvības, 17	4-17	10,46	6,64	3,82	9,07	11,815	7,41	4,41	10,12
Brīvības, 21	4-21/1	6,55	1,13	5,42	1,27	6,87	1,27	5,60	1,42
Brīvības, 21	4-21/2	5,69	0,10	5,59	0,11	6,61	0,13	6,48	0,15
Brīvības, 23	4-23	12,652	8,09	4,56	11,05	13,473	9,47	4,01	12,94
Brīvības, 25	4-25	18,92	10,54	8,38	8,64	20,1	11,90	8,20	9,76
Brīvības, 27	4-27	17,076	13,30	3,78	17,39	20,124	15,67	4,46	20,50
Brīvības, 29	4-29	8,57	5,96	2,61	12,21	9,304	6,51	2,80	13,34
Brīvības, 31	4-31	15,526	10,61	4,91	13,6	16,94	12,08	4,86	15,48
Brīvības, 32/34	4-32/1	3,62	0,06	3,56	0,08	3,82	0,74	3,08	1,03
Brīvības, 32/34	4-32/2	4,201	0,09	4,11	0,12	4,189	0,54	3,65	0,76
Brīvības, 33/35	4-33	10,855	8,00	2,86	13,28	11,688	8,43	3,26	14,00
Celtnieku, 2	30-2	19,652	13,69	5,96	15,03	21,351	14,66	6,69	16,09
Celtnieku, 3	30-3-/1	14,317	9,90	4,42	15,61	15,422	11,13	4,29	17,54
Celtnieku, 3	30-3-/2	19,682	13,10	6,58	14,38	21,72	14,86	6,86	16,32
Celtnieku, 4	30-4	16,307	8,69	7,61	10,68	18,683	10,18	8,51	12,51
Celtnieku, 5	30-5	13,104	8,73	4,37	12,79	14,33	11,13	3,20	16,30
Celtnieku, 6	30-6	20,725	13,39	7,33	11,94	22,375	15,04	7,33	13,41
Celtnieku, 8	30-8	15,63	7,69	7,94	7,87	18,4	10,83	7,57	11,13
Celtnieku, 10	30-10	22,145	15,45	6,69	13,19	24,227	17,26	6,97	14,74
Celtnieku 12/1	30-12/14	34,859	24,71	10,15	14,07	38,599	28,02	10,58	15,95
Celtnieku 12/2	apkures+								
Celtnieku 14	ūdens sk.								
Celtnieku, 16	30-16	20,803	13,38	7,42	11,42	25,453	18,26	7,19	15,59
Celtnieku, 18	30-18	20,1	12,69	7,41	10,83	21,78	14,36	7,42	12,26
Celtnieku, 34/36	30-34/1	12,407	8,57	3,84	12,25	14,302	10,10	4,21	14,44
Celtnieku, 34/36	30-34/2	18,818	11,49	7,33	12,61	20,685	12,83	7,86	14,08

Periods		2021.gada augusts				2021.gada septembris			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Dzintaru, 26	43-26	16,98	10,67	6,31	7,72	18,83	12,03	6,80	8,70
Dzintaru, 28	43-28	14,449	9,49	4,96	10,61	18,008	12,82	5,19	14,32
Dzintaru, 30	43-30	16,071	10,58	5,50	11,83	17,12	11,50	5,62	12,85
Dzintaru, 34	43-34	29,53	19,62	9,91	10,49	32,59	22,17	10,42	11,85
Embūtes, 51	31-51	44,29	30,43	13,86	12,99	50,19	34,87	15,32	14,88
Embūtes, 53	31-53	23,498	16,05	7,45	13,71	26,222	18,15	8,08	15,50
Embūtes, 55	31-55	25,548	18,36	7,19	15,68	27,95	20,95	7,00	17,89
Fabrikas, 2a	38-2	14,093	9,59	4,51	8,19	17,14	12,01	5,13	11,08
Inženieru, 58	6-58	28,73	18,62	10,11	11,93	37,14	26,71	10,43	10,79
Inženieru, 71	6-71	8,815	5,47	3,34	9,35	9,817	5,98	3,84	10,20
Inženieru, 73	6-73	9,972	6,39	3,58	10,92	10,896	7,40	3,50	12,63
Inženieru, 75	6-75/1	7,095	3,32	3,77	5,67	7,78	3,69	4,09	6,31
Inženieru, 75	6-75/2	8,064	3,47	4,59	5,92	8,796	4,53	4,27	7,74
Inženieru, 75	6-75/3	9,102	5,85	3,25	9,99	9,933	6,61	3,33	11,28
Inženieru, 77	6-77/1	9,909	7,07	2,84	12,07	11,065	8,22	2,84	14,04
Inženieru, 77	6-77/2	8,959	5,86	3,10	10	10,328	6,85	3,48	11,69
Inženieru, 77	6-77/3	9,854	6,26	3,59	10,7	10,821	7,18	3,64	12,26
Inženieru, 79	6-79	9,228	6,10	3,13	10,14	10,078	6,90	3,18	11,47
Inženieru, 81	6-81/1	10,003	6,77	3,24	11,56	11,41	7,12	4,29	12,16
Inženieru, 81	6-81/2	8,806	5,35	3,46	8,89	10,099	6,44	3,66	10,70
Inženieru, 85	6-85/1	9,981	6,61	3,37	11,29	10,837	7,69	3,15	13,13
Inženieru, 85	6-85/2	10,656	7,37	3,29	12,94	11,497	8,02	3,48	14,09
Inženieru, 85	6-85/3	10,552	5,71	4,84	9,76	11,83	6,71	5,12	11,46
Inženieru, 85	6-85/4	10,922	7,16	3,76	12,23	11,837	7,70	4,14	13,15
Inženieru, 87	6-87	9,652	5,64	4,01	9,63	12,697	8,57	4,13	14,63
Inženieru, 89	6-89/1	10,185	6,90	3,29	11,78	11,53	7,61	3,92	12,99
Inženieru, 89	6-89/2	9,853	6,26	3,59	10,7	11,121	7,08	4,04	12,10
Inženieru, 91	6-91/1	9,5	6,19	3,31	11,42	10,61	7,56	3,05	12,91
Inženieru, 91	6-91/2	10,19	6,75	3,44	11,54	11,09	8,09	3,00	13,82
Inženieru, 93	6-93/1	10,062	7,24	2,82	12,36	12,574	9,33	3,24	15,94
Inženieru, 93	6-93/2	9,967	6,96	3,01	11,89	11,979	9,05	2,93	15,46
Inženieru, 93	6-93/3	10,7379	7,59	3,15	12,96	13,5487	10,02	3,53	17,12
Inženieru, 95	6-95/1	10,516	6,83	3,68	11,67	11,158	8,16	3,00	13,93
Inženieru, 95	6-95/2	10,593	6,34	4,25	10,54	12,068	7,96	4,10	13,24
Inženieru, 97	6-97/1	10,376	7,21	3,16	11,98	10,869	7,54	3,33	12,53
Inženieru, 97	6-97/2	9,952	6,60	3,35	11,27	10,792	6,67	4,12	11,39
Inženieru, 99	6-99/1	10,288	7,09	3,19	12,12	10,915	7,06	3,85	12,06
Inženieru, 99	6-99/2	9,397	6,42	2,98	10,96	10,255	6,98	3,27	11,93
Inženieru, 99	6-99/3	9,851	6,11	3,74	10,44	10,755	6,63	4,13	11,32
Inženieru, 99	6-99/4	9,353	5,75	3,60	9,82	10,284	6,50	3,78	11,11
Jūras, 1	7-1	5,75	0,17	5,58	0,19	6,101	0,71	5,39	0,78
Jūras, 3	7-3	5,626	0,34	5,28	0,3	6,427	0,78	5,65	0,68
Jūras, 4	7-4	18,86	10,96	7,90	7,49	20,63	12,95	7,68	7,66
Jūras, 10	7-10	5,312	0,02	5,30	0,02	5,512	1,16	4,35	1,59

Periods		2021.gada augusts				2021.gada septembris			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Jūras, 17	7-17	1,144	0,03	1,12	0,15	1,236	0,01	1,23	0,03
Jūras, 51	7-51	6,006	3,84	2,16	10,28	11,565	9,21	2,35	24,64
Katoļu, 33	8-33	1,167	0,57	0,60	5,82	1,393	0,69	0,71	7,04
Katoļu, 34	8-34	20,58	14,91	5,67	10,79	25,13	18,92	6,21	13,69
Katoļu, 50	8-50	15,399	8,36	7,04	6,05	21,481	13,30	8,18	5,21
Katoļu, 52	8-52	9,016	2,76	6,25	3,09	10,275	3,39	6,88	3,80
Kuldīgas, 23	9-23	20,13	13,31	6,82	11,21	22,23	14,96	7,27	12,60
Kuldīgas, 59	9-59								
Lidotāju, 13	44-13	19,16	12,07	7,09	8,72	21,13	13,54	7,59	9,80
Lidotāju, 15	44-15	12,038	7,41	4,62	8,29	13,579	8,35	5,23	9,33
Lidotāju, 17	44-17	17,97	9,87	8,10	7,22	20,01	11,33	8,68	8,29
Lidotāju, 18	44-18	18,253	10,03	8,23	7,26	20,697	11,44	9,26	8,28
Lidotāju, 19	44-19	8,98	5,21	3,77	7,46	9,635	6,41	3,22	9,17
Lidotāju, 20	44-20	11,975	6,65	5,33	7,44	12,666	7,79	4,88	8,70
Lidotāju, 21	44-21	10,845	7,21	3,63	11,67	12,292	8,09	4,20	13,09
Lidotāju, 22	44-22	12,48	7,19	5,29	8,04	13,74	8,11	5,63	9,06
Lidotāju, 24	44-24	8,154	4,57	3,59	7,2	9,757	5,93	3,83	9,34
Lidotāju, 26	44-26	8,035	4,89	3,15	7,71	9,954	6,66	3,29	10,51
Lielā dzirnavu, 15	12-15	1,045	0,75	0,29	7,73	1,301	0,85	0,45	8,71
Lielā dzirnavu, 17	12-17	1,994	1,15	0,84	7,07	2,939	2,38	0,56	14,62
Lielā dzirnavu, 19	12-19	0,958	0,01	0,94	0,07	2,077	1,00	1,08	5,11
Lielais prospekts, 11	10-11	17,23	11,87	5,36	13,04	19,22	13,67	5,55	15,01
Lielais prospekts, 13	10-13	12,127	6,51	5,62	9,53	13,2	7,81	5,39	11,42
Lielais prospekts, 15	10-15	10,848	7,09	3,76	10,23	12,101	8,30	3,80	11,87
Lielais prospekts, 16	10-16	18,08	9,89	8,19	7,16	18,99	11,82	7,17	8,56
Lielais prospekts, 17	10-17	12,081	7,71	4,37	11,29	13,067	7,92	5,15	11,59
Lielais prospekts, 18	10-18	19,48	10,90	8,58	7,97	20,95	12,20	8,75	8,94
Lielais prospekts, 19	10-19/1	15,523	9,72	5,80	10,67	16,677	11,09	5,59	12,17
Lielais prospekts, 19	10-19/2	11,291	7,61	3,68	12,32	11,885	8,60	3,28	13,92
Lielais prospekts, 20	10-20	6,376	0,72	5,65	0,64	6,735	0,64	6,09	0,56
Lielais prospekts, 21	10-21	9,349	6,39	2,96	13,09	10,719	6,68	4,04	12,49
Lielais prospekts, 22	10-22	7,216	1,58	5,64	1,39	6,768	1,49	5,27	1,31
Lielais prospekts, 23	10-23	4,73	0,33	4,40	0,36	4,66	0,04	4,62	0,04
Lielais prospekts, 24	10-24	6,264	0,26	6,01	0,22	6,904	0,34	6,56	0,30
Lielais prospekts, 25	10-25	3,472	0,04	3,43	0,06	3,883	0,16	3,72	0,22
Lielais prospekts, 26	10-26	8	0,52	7,48	0,46	8,54	0,96	7,58	1,01
Lielais prospekts, 27	10-27	3,033	0,06	2,97	0,09	3,592	0,02	3,57	0,03
Lielais prospekts, 29	10-29	3,32	0,01	3,31	0,01	3,625	0,23	3,39	0,32
Lielais prospekts, 30	10-30	7,312	1,66	5,65	1,89	7,542	1,96	5,58	2,23
Lielais prospekts, 32	10-32	4,875	0,09	4,78	0,1	5,368	0,01	5,35	0,01
Lielais prospekts, 34	10-34	4,35	0,03	4,32	0,04	5,45	0,04	5,41	0,06
Lielais prospekts, 35	10-35	6,415	4,10	2,32	9	7,215	4,90	2,31	10,76
Lielais prospekts, 36	10-36	1,773	0,19	1,58	0,63	2,067	0,34	1,73	1,19
Lielais prospekts, 37	10-37	4,644	0,57	4,08	0,69	5,092	1,10	3,99	1,36

Periods		2021.gada augusts				2021.gada septembris			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Lielais prospekts, 38	10-38	1,611	0,02	1,60	0,04	1,801	0,23	1,57	0,59
Lielais prospekts, 39	10-39	2,105	0,16	1,94	0,41	2,492	0,31	2,18	0,78
Lielais prospekts, 40	10-40	2,086	0,05	2,04	0,13	2,486	0,02	2,47	0,04
Lielais prospekts, 41	10-41	1,664	0,05	1,62	0,12	1,863	0,03	1,83	0,09
Lielais prospekts, 42	10-42	1,169	0,18	0,99	0,49	1,265	0,10	1,17	0,27
Lielais prospekts, 44	10-44	1,633	0,02	1,62	0,04	1,534	0,06	1,47	0,16
Lielais prospekts, 46	10-46	2,487	0,02	2,47	0,06	2,908	0,03	2,88	0,07
Lielais prospekts, 49	10-49	6,318	4,01	2,31	9,86	6,95	4,55	2,40	11,19
Lielais prospekts, 51	10-51	6,354	3,97	2,38	9,05	6,948	4,32	2,63	10,10
Lielais prospekts, 53	10-53	1,656	0,48	1,18	2,46	1,843	0,50	1,34	2,42
Lielais prospekts, 54	10-54					2,553	2,55	0,00	5,77
Lielais prospekts, 55	10-55	0,604	0,04	0,56	0,3	1,186	0,72	0,47	5,19
Lielais prospekts, 57	10-57								
Lielais prospekts, 58	10-58	1,77	0,59	1,18	5,99	2,091	1,52	0,58	14,97
Lielais prospekts, 59	10-59	0,775	0,01	0,76	0,11	0,877	0,01	0,86	0,13
Lielais prospekts, 67	10-67	18,315	10,75	7,57	7,77	24,031	15,24	8,79	11,02
Lielais prospekts, 68	10-68	19,048	12,75	6,30	14	19,043	13,18	5,86	14,48
Lielais prospekts, 68	10-68	15,24	9,93	5,31	12,72	15,954	10,60	5,36	13,57
Lielais prospekts, 70	10-70	5,72	2,90	2,82	7,44	7,46	4,36	3,10	11,17
Lielais prospekts, 73	10-73	1,74	1,24	0,50	9,56	2,019	1,47	0,55	14,56
Lielais prospekts, 58a	10-58a	2,525	1,64	0,88	11,21	3,023	1,90	1,12	12,01
Ozolu, 2	45-2	13,068	6,86	6,21	7,67	14,31	8,35	5,96	9,34
Ozolu, 4	45-4	12,105	6,83	5,28	7,64	13,213	8,06	5,15	9,00
P. Stradiņa, 3	47-3	3,059	0,04	3,02	0,07	3,336	0,10	3,24	0,15
P. Stradiņa, 4	47-4	10,503	6,78	3,73	9,26	11,461	7,39	4,08	10,09
P. Stradiņa, 5	47-5	3,571	0,03	3,54	0,04	9,292	4,87	4,42	7,30
P. Stradiņa, 6	47-6	1,53	0,03	1,50	0,12	2,043	0,04	2,01	0,15
P. Stradiņa, 8	47-8	6,376	1,02	5,35	1,14	6,988	1,04	5,95	1,15
P. Stradiņa, 9	47-9	3,431	0,10	3,33	0,11	6,237	0,79	5,45	0,87
P. Stradiņa, 11	47-11	3,796	0,04	3,75	0,07	4,554	0,03	4,52	0,06
P. Stradiņa, 13	47-13	3,798	0,55	3,24	0,82	6,509	3,20	3,31	4,61
P. Stradiņa, 14	47-14	9,427	6,35	3,08	8,67	15,076	11,80	3,28	16,12
P. Stradiņa, 15	47-15	5,93	0,81	5,12	1,13	11,876	8,15	3,73	11,39
P. Stradiņa, 17	47-17	5,351	1,00	4,35	1,4	9,649	5,42	4,22	7,58
P. Stradiņa, 19	47-19	3,492	0,05	3,44	0,07	3,914	0,62	3,29	0,87
P. Stradiņa, 21	47-21/1	16,377	11,30	5,07	11,58	17,503	12,69	4,82	13,00
P. Stradiņa, 21	47-21/2	15,01	10,73	4,28	12	16,3	11,69	4,61	13,07
Peldu, 5	19-5	4,341	1,20	3,14	3,36	5,314	2,77	2,55	7,74
Peldu, 8	19-8	4,213	2,97	1,24	10,75	4,898	3,26	1,64	11,79
Pērkoņu, 13	13-13	16,25	11,07	5,18	12,15	17,26	11,57	5,69	12,71
Pētera, 2	14-2	3,383	0,01	3,38	0,01	3,438	0,07	3,36	0,11
Pētera, 6	14-6	2,857	0,29	2,57	0,4	3,333	0,05	3,28	0,07
Pētera, 26	14-26	12,56	8,51	4,05	11,64	13,54	9,41	4,13	12,86
Pētera, 28	14-28	21,31	14,64	6,67	11,54	26,39	19,20	7,19	15,95

Periods		2021.gada augusts				2021.gada septembris			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Pils, 25	18-25	2,172	0,01	2,16	0,07	3,35	0,44	2,91	2,06
Pils, 27	18-27	4,264	0,43	3,83	1,9	3,296	1,46	1,83	8,57
Pils, 31	18-31	8,442	6,93	1,52	18,51	12,191	10,73	1,46	17,05
Pils, 35	18-35	1,206	0,60	0,60	4,65	2,226	0,67	1,56	0,99
Pils, 54	18-54	1,037	0,63	0,40	6,51	1,167	0,65	0,52	7,19
Poruka, 13	15-13/1	17,105	10,18	6,93	11,18	19,779	12,39	7,39	13,61
Poruka, 13	15-13/2	8,76	6,80	1,96	16,14	9,788	7,69	2,10	16,89
Poruka, 14/1	13-14/1	0,246	0,25	0,00	15,13	0,963	0,96	0,00	59,21
Poruka, 14/2	13-14/2	0,172	0,17	0,00	10,57	0,41	0,41	0,00	25,21
Poruka, 14/3	13-14/3	0,664	0,66	0,00	40,82	0,849	0,85	0,00	52,20
Poruka, 14/4	13-14/4	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00
Puškina, 4	16-4	5,845	2,92	2,92	7,48	9,832	6,98	2,85	17,89
Rindas, 23	32-23	9,036	4,10	4,94	4,75	11,485	6,54	4,95	7,58
Rindas, 34	32-34	2,763	0,51	2,26	1,3	3,301	0,92	2,38	2,36
Rindas, 36	32-36	2,216	0,02	2,20	0,03	3,119	0,05	3,07	0,13
Rindas, 40	32-40	2,041	0,02	2,02	0,06	2,189	0,02	2,16	0,07
Rindas, 44	32-44	1,51	0,02	1,49	0,07	1,539	0,04	1,50	0,13
Rindas, 46	32-46	2,55	0,58	1,97	1,61	2,777	0,76	2,02	2,12
Rindas, 48	32-48	1,647	0,01	1,63	0,03	1,772	0,04	1,73	0,10
Rindas, 50	32-50	25,293	16,54	8,75	12,25	26,51	18,36	8,15	13,60
Saldus, 1	46-1	27,742	15,46	12,28	8,34	30,464	17,43	13,03	9,41
Saldus, 3	46-3	12,701	7,99	4,71	8,94	13,976	8,87	5,10	9,92
Sarkanmuižas dambis, 2	23-2	12,042	7,02	5,02	7,19	14,813	9,65	5,16	9,89
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/1	11,234	6,86	4,37	10,05	12,08	6,93	5,15	10,15
Sarkanmuižas dambis, 3	23-3/2	7,149	5,00	2,15	10,98	7,645	4,88	2,77	10,71
Sarkanmuižas dambis, 4	23-4	11,95	6,31	5,64	6,46	13,16	7,05	6,11	7,22
Sarkanmuižas dambis, 5	23-5	10,438	5,55	4,89	7,26	11,309	6,48	4,83	8,48
Sarkanmuižas dambis, 6	23-6	10,032	4,55	5,48	4,66	12,445	6,81	5,64	6,98
Sarkanmuižas dambis, 7	23-7	4,077	0,04	4,04	0,06	4,768	0,20	4,57	0,28
Sarkanmuižas dambis, 11	23-11	0,832	0,00	0,83	0,01	0,996	0,01	0,98	0,07
Sarkanmuižas dambis, 12	23-12	28,097	18,21	9,89	9,82	30,021	19,97	10,05	10,77
Sarkanmuižas dambis, 13	23-13	1,225	0,00	1,22	0,01	1,304	0,00	1,30	0,02
Sarkanmuižas dambis, 14	23-14	2,239	0,39	1,85	1,01	4,14	2,17	1,97	5,57
Sarkanmuižas dambis, 15	23-15	0,963	0,00	0,96	0,01	0,972	0,01	0,97	0,03
Sarkanmuižas dambis, 16	23-16	2,771	1,50	1,27	7,67	3,037	1,79	1,25	8,75
Sarkanmuižas dambis, 17	23-17	0,966	0,02	0,94	0,11	1,026	0,00	1,02	0,02
Sarkanmuižas dambis, 18	23-18	17,984	10,70	7,28	7,74	19,661	11,90	7,76	8,60
Sarkanmuižas dambis, 20	23-20	12,731	8,99	3,74	10,05	14,123	9,76	4,36	10,92
Sarkanmuižas dambis, 21	23-21	40,41	27,70	12,71	11,75	44,49	32,18	12,31	13,64
Sarkanmuižas dambis, 22	23-22	18,8	9,47	9,33	6,84	20,686	10,97	9,71	7,94
Sarkanmuižas dambis, 24	23-24	13,15	5,12	8,03	5,43	15,94	8,04	7,90	8,52
Saules, 2	21-2	0,937	0,11	0,83	0,66	1,536	0,64	0,90	3,92
Saules, 3	21-3	0,435	0,01	0,43	0,07	0,368	0,15	0,22	1,52
Saules, 7	21-7	20,57	15,31	5,26	16,51	21,52	15,55	5,97	16,78

Periods		2021.gada augusts				2021.gada septembris			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Saules, 33	21-33	12,292	7,40	4,90	9,68	13,17	9,32	3,85	12,20
Saules, 35	21-35	5,403	0,95	4,45	1,43	5,59	1,42	4,17	1,98
Saules, 44	21-44	0,977	0,01	0,96	0,09	1,131	0,16	0,97	1,00
Saules, 56	21-56	8,011	4,63	3,38	11,85	8,812	5,29	3,53	9,62
Saules, 58	21-58	10,11	6,96	3,15	10,98	16,48	11,12	5,36	17,53
Saules, 106	21-106/1	10,044	6,22	3,82	10,63	10,974	7,44	3,54	12,70
Saules, 106	21-106/2	9,703	5,90	3,81	10,07	10,706	6,82	3,89	11,65
Saules, 106	21-106/3	10,694	6,39	4,30	10,92	11,872	6,96	4,91	11,88
Saules, 106	21-106/4	9,789	5,97	3,82	10,2	10,91	6,54	4,37	11,18
Saules, 106	21-106/5	8,831	5,86	2,97	10,01	9,686	6,58	3,11	11,23
Saules, 108	21-108/1	9,088	6,08	3,01	10,37	12,421	9,23	3,19	17,37
Saules, 108	21-108/2	9,54	6,09	3,45	10,4	13,046	9,75	3,30	18,48
Saules, 108	21-108/3	9,692	5,90	3,79	10,08	12,376	8,57	3,80	16,09
Saules, 110	21-110/1	9,166	5,64	3,53	9,63	10,297	6,17	4,13	10,54
Saules, 110	21-110/2	9,761	6,75	3,01	11,52	10,987	7,89	3,10	13,47
Saules, 112	21-112/1	8,681	5,15	3,53	8,8	9,132	5,83	3,31	10,76
Saules, 112	21-112/2	8,049	4,68	3,37	7,99	9,251	5,17	4,08	8,83
Saules, 114	21-114	10,113	6,58	3,53	11,24	10,657	6,98	3,68	11,93
Saules, 116	21-116	11,786	7,24	4,54	12,38	12,866	8,29	4,58	14,16
Siguldas, 12	33-11	16,436	11,13	5,31	9	18,112	12,66	5,45	10,25
Siguldas, 14	33-14	11,178	6,85	4,32	9,36	12,646	8,26	4,39	11,28
Siguldas, 16	33-16	17,45	12,42	5,03	13,64	18,83	14,51	4,32	15,93
Siguldas, 21	33-21	18,828	12,15	6,68	8,79	22,623	15,09	7,53	10,92
Siguldas, 22	33-22	16,205	9,80	6,41	10,76	18,205	11,68	6,52	12,82
Siguldas, 23	33-23	17,862	10,33	7,54	7,47	19,992	12,31	7,68	8,90
Siguldas, 25	33-25	15,841	8,46	7,38	6,12	19,05	11,45	7,60	8,29
Siguldas, 27	33-27	11,65	7,43	4,22	12,02	12,673	8,12	4,55	13,15
Siguldas, 29	33-29	11,891	6,73	5,16	11,82	12,535	7,47	5,06	13,13
Siguldas, 29	33-29	9,062	5,91	3,15	14,54	9,734	6,62	3,12	16,27
Siguldas, 12a	33-12	18,49	9,98	8,51	8,19	20,17	12,86	7,31	10,54
Talsu, 3	48-3	2,229	0,21	2,02	0,54	4,136	2,26	1,88	6,61
Talsu, 7	48-7	4,036	0,04	4,00	0,04	8,039	3,18	4,86	2,77
Talsu, 11	48-11	5,52	4,67	0,85	13,06	7,55	6,70	0,85	20,94
Talsu, 13	48-13	1,946	0,03	1,92	0,07	2,163	0,75	1,41	2,13
Talsu, 24	48-24	13,223	9,13	4,09	10,21	14,526	10,07	4,46	11,26
Talsu, 25	48-25	7,995	5,18	2,82	13,83	10,87	8,44	2,43	22,56
Talsu, 26	48-26	21,19	13,25	7,94	9,7	23,29	14,83	8,46	10,85
Talsu, 35	48-35	2,967	0,15	2,82	0,37	3,31	0,33	2,98	0,82
Talsu, 37	48-37	1,075	0,01	1,07	0,04	1,555	0,32	1,23	1,66
Talsu, 48	48-48	17,953	12,33	5,62	12,63	19,308	13,41	5,90	13,74
Talsu,50	48-50	10,72	7,68	3,04	23,61	11,584	8,69	2,89	26,72
Talsu, 56	48-56	14,034	8,64	5,39	12,64	15,02	10,15	4,87	14,86
Talsu, 58	48-58	39,14	27,86	11,28	10,71	54,53	42,31	12,22	22,69
Talsu, 60	48-60	20,23	13,52	6,71	11,23	22,36	14,63	7,73	12,16

Periods		2021.gada augusts				2021.gada septembris			
Āra gaisa temperatūra, °C									
Tarifs bez PVN		54.90 EUR /MWh				54.90 EUR /MWh			
Iela Ēka	Skaitītājs	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim	KOPĀ MWh	s/e apkurei MWh	s/e karstā ūdens sagatavošanai MWh	Maksa EUR ar PVN 12% par cirkulāciju dzīvoklim
Talsu, 62	48-62	20,453	13,74	6,72	13,62	22,469	15,24	7,23	15,11
Talsu, 64	48-64	19,421	14,55	4,87	11,18	21,351	15,90	5,45	12,22
Talsu, 66	48-66	19,454	14,70	4,75	12,21	21,083	16,51	4,58	12,69
Talsu, 68	48-68	20,283	12,57	7,71	9,67	21,551	13,46	8,09	10,35
Talsu, 82	48-82					2,583	2,58	0,00	12,48
Tārgales, 15	35-15	1,481	0,01	1,47	0,04	1,805	0,01	1,79	0,06
Tārgales, 64	35-64	12,95	7,47	5,48	8,67	14,34	8,74	5,60	10,15
Tārgales, 65	35-65	2,146	0,05	2,10	0,12	5,177	2,68	2,49	7,50
Tārgales, 66	35-66	9,923	6,96	2,96	11,88	12,693	2,57	10,12	4,39
Tārgales, 67	35-67	1,61	0,19	1,42	0,47	3,966	2,48	1,49	6,91
Tārgales, 69	35-69	2,118	0,00	2,11	0,01	2,56	0,16	2,40	0,41
Tārgales, 72	35-72	20,252	13,20	7,05	14,49	22,709	15,14	7,57	16,62
Ugāles, 6	36-6					0,608	0,60	0,00	6,29
Ugāles, 13	36-13	15,328	11,08	4,25	12,62	16,751	11,99	4,76	13,65
Ugāles, 13	36-13	15,697	10,44	5,25	11,89	16,506	11,47	5,04	13,06
Ugāles, 17	36-17	11,559	5,59	5,97	7,64	12,571	6,88	5,69	9,37
Ugāles, 19	36-19	20,362	13,02	7,34	11,77	22,726	14,98	7,74	13,55
Ugāles, 32	36-32	29,29	20,98	8,31	8,71	32,87	23,40	9,47	9,72
Usmas, 7	37-7	7,519	4,82	2,70	14,83	8,771	6,19	2,59	19,02
Usmas, 9	37-9	13,77	8,74	5,03	12,8	15,85	11,94	3,91	17,48
Usmas, 11	37-11	15,199	10,59	4,61	15,51	16,83	12,30	4,53	18,01
Usmas, 14	37-14	4,665	0,08	4,59	0,08	5,256	0,68	4,57	0,76
Usmas, 18	37-18	13,304	8,00	5,30	10,93	14,19	9,23	4,96	12,61
Usmas, 20	37-20	17,021	11,95	5,08	15,62	20,041	15,29	4,75	20,00