

**Pretendenta jautājums Nr.1:**

**Kādam nolūkam šī prasība tiek izvirzīta, ja skaitītājs ir jābūt piedāvāts ar RS232 moduli, nevis ar integrēto radio moduli (piezīme - kuru var integrēt tikai pie pasūtīšanas) un m-bus moduli?**

Atbilde:

Siltumenerģijas skaitītāju tehniskā specifikācijā ir norādīta prasība: iespēja lietot paralēli M-bus un integrētu radio karti.

Minēta prasība ir izslēdzama no tehniskas specifikācijas, līdz ar to jautājums Nr.1 nav aktuāls.

**Pretendenta jautājums Nr.2:**

**Vai skaitītājs ir jābūt piedāvāts tikai ar RS232 moduli?**

Atbilde:

Skaitītājam ir jābūt piedāvātam tikai ar RS232 moduli.