

Tehniskā specifikācija.

- 1. Primārā gaisa ventilatora elektromotora nomaiņa, Talsu ielā 69, Ventspilī.**
- 2. Piegādes apraksts** – primārā gaisa ventilatora nomaiņa, specifikācija:
 - 2.1. Piegādāt elektrodzinēju analogu esošajam ventilatoram ar atbilstību elektrodzinēja stiprināšanai uz esošā rāmja, elektrodzinēja pielietojums (primārā gaisa padevei šķeldas katlos ar verdošo slāņa kurtuvi), esošā elektrodzinēja marķējums, pielikums Nr.1 otrā lapa.
 - 2.2. Energoefektivitātes klase piegādātajam elektrodzinējam nedrīkst būt zemākai kā IE3;
 - 2.3. Piegādājamajam elektrodzinējam jābūt visiem nepieciešamajiem sertifikātiem, pārbaudes sertifikātam no rūpnīcas izgatavotāja.
- 3. Prasības:**
 - 3.1. Izpildes termiņš – 6 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
- 4. Iesniedzamie dokumenti:**
 - 4.1. Pretendenta pieteikums saskaņā ar punktiem Nr.1, Nr.2, Nr.3.

Papildus informācijas saņemšanu, objekta un darba vietas apskates laika noteikšanu var veikt pa doto tālruna numuru.

Kontakttālrunis – Enerģētiķis S. Petrovs – 29670594.

Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi Talsu ielā 84, Ventspilī vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš 20.03.2018.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons

SIEMENS \oplus IE2

CE

Made in Czech Rep.

3-MOT 1LE15012DA234AB4-Z UC 1211/113244401

EC EN 60034 280M IMB3 IP55

530kg Th Cl 155 F | -20°C \leftrightarrow TAMB \leq 40°C

	Bearing	UNIREX-N3
DE	6315-C3	25g Intervall 4000h
NE	6315-C3 INS	25g

V	Hz	A	kW	cos ϕ	NOM EFF	1/min	IE-CL
400 Δ	50	157	90	0.88	94.1 %	2975	IE2
590 Y	50	91	90	0.88	94.1 %	2975	IE2
460 Δ	60	151	101	0.89	94.5 %	3575	IE2
460 Δ	60	136	90	0.88	94.5 %	3578	IE2