

Tehniskā specifikācija.

Reduktoru ar elektrodzinēju piegāde Brīvības ielā 38, Ventspils:

N.p.k.	Nosaukums	Ražotājs	Rezerves daļas apraksts	Mēr. vien.	Daudz.
1.	Reduktors ar elektrodzinēju	Slovēnija "Strojna"	FG23-P-200/35. SMR 80 A4 N3-2 14 n2/min 353 Nm, 0,55kW	gab.	1
2.	Reduktors ar elektrodzinēju	Slovēnija "Strojna"	FG22-35.SMB 90 L4 N3-2 40 n2/min 344 Nm 1,5kW	gab.	1
3.	Reduktors ar elektrodzinēju	Slovēnija "Strojna"	TZ4.100 16 n2/min 1266 Nm, 2,2kW	gab.	1
4.	Reduktors ar elektrodzinēju	Slovēnija "Strojna"	FG53-60.SMR 100 Ld4 N3-2 10 n2/min 2703 Nm 3,0kW	gab.	1
5.	Reduktors ar elektrodzinēju	Slovēnija "Strojna"	FG62-70.SMB 132 Ma4 N3-2 26 n2/min 3245 Nm 9,2kW	gab.	1

Katlumāja ir uzstādīti šķeldas katli un palīg iekārtas, kuras darbības nodrošināšanai tiek izmantoti reduktori.

Ja tiek piedāvāti analogi, tad to ģeometriskajiem izmēriem un pieslēguma izmēriem jāatbilst esošajam oriģinālam, lai nodrošinātu nomaiņu neapstādinot siltumenerģijas ražošanas procesu.

Piegāde līdz Brīvības ielai 38, Ventspils - ne vairāk kā 3 nedēļas.

Garantija – 2 gadi

Avanss – 30%

Jāiesniedz piegādes termiņš.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Centrālās katlumājas vadītājs

V.Kostjkins

Pasvaldības SIA "Ventspils siltums"
tehniskais direktors

E. Bonfelds

Ventspilī, 08.09.2015.