

Tehniskā specifikācija.

Reduktora ar elektrodzinēju nomaiņa Brīvības ielā 38, Ventspils:

N.p.k.	Nosaukums	Ražotājs	Rezerves daļas apraksts	Mēr. vien.	Daudz.
1.	Reduktors ar elektrodzinēju	Slovēnija "Strojna"	FG32-40.SMB 80 B4 N3-2, jauda 0.75 kW, 14 apgr./min., M 491 Nm	gab.	1

Katlumāja ir uzstādīti šķeldas katli un palīg iekārtas, kuras darbības nodrošināšanai tiek izmantoti reduktori.

Ja tiek piedāvāts analogs, tad tā ģeometriskajiem izmēriem un pieslēguma izmēriem jāatbilst esošajam oriģinālam, lai nodrošinātu nomaiņu neapstādinot siltumenerģijas ražošanas procesu.

Garantija – 2 gadi

Jāiesniedz piegādes termiņš.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Centrālās katlumājas vadītājs



V.Kostjkins