

Tehniskā specifikācija.

Katlu režīmu iestādīšana Brīvības ielā 38:

Apkures katli:

1. KIV – jauda 10 MW, 2 gab.
2. AK6000 – jauda 6 MW, 1 gab.

Katlu režīmu ieregulēšana, lai optimizētu šķeldas degšanas procesu.

Kurināmā degšana notiek uz kustīgiem ārdiem ar automātisku gaisa padevi.

Izpildes termiņš – 2 mēneši no līguma parakstīšanas

Centrālās katlumājas vadītājs



V.Kostjkins