

„APSTIPRINĀTS”  
Ventspils pilsētas domes  
Iepirkumu komisijas  
2015.gada 3.jūlija sēdē  
Protokola Nr. 15/5-11.1

**Atklāta konkursa**

**„Ūdens – tvaika siltummaiņa uzstādīšana  
Talsu ielā 69, Ventspilī”**

**Identifikācijas Nr. VS 2015/11**

**Nolikums**

**Ventspils  
2015**

## VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1. **Pasūtītājs – Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”**, kas veic atklātu konkursu, vienotais reģistrācijas Nr.40003007655, juridiskā adrese: Talsu iela 84, Ventspils, LV-3602. Pasūtītāja kontaktpersona – sagādes un transporta iecirkņa vadītājs Māris Reinbergs, tālrunis 63602206, 63602200, fakss 63602210, e-pasts: maris.reinbergs@ventspils.lv
2. **Iepirkuma mērķis** - noteikt piedāvājumu ar viszemāko cenu.
3. **Iepirkuma veids** - iepirkums, kas tiek veikts saskaņā ar šī iepirkuma nolikuma noteikumiem, piemērojot Publisko iepirkuma likumu – atklāts konkurss.
4. **Iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2015/11.**
5. **Par iepirkuma dalībnieku** var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus (turpmāk tekstā – Pretendents) un kura var nodrošināt iepirkuma izpildi, atbilstoši visām iepirkuma „Ūdens – tvaika siltummaiņa uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikuma ar identifikācijas Nr. VS 2015/11 noteiktajām prasībām.
6. **Iepirkuma dokumentu pieejamība**
  - 6.1. Ar Iepirkuma dokumentāciju, kas ir nolikums ar visiem tā pielikumiem (turpmāk tekstā – Nolikums) var iepazīties un to saņemt visas ieinteresētās personas PSIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16. kabinetā pie pasūtītāja pilnvarotās personas saskaņā ar Nolikuma punktu Nr.1., darba dienās no plkst. 10:00 – 12:00 un no plkst. 13:00 – 16:00.
  - 6.2. Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu un iepirkuma nolikumu mājas lapā: [www.ventspilssiltums.lv](http://www.ventspilssiltums.lv) (<http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi>).
  - 6.3. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem, un jebkuriem veiktajiem grozījumiem iepirkuma procedūras dokumentos, ja šādi grozījumi tiks veikti, kā arī skaidrojumiem, papildinājumiem un atbildēm uz uzdotajiem jautājumiem. Lai saņemtu Iepirkuma dokumentus papīra izdrukas veidā, Pārdevējam rakstiskā veidā jāpieprasa to izsniegšana nolikuma 1.punktā minētai kontaktpersonai.
7. **Iepirkuma piedāvājumi iesniedzami** līdz 2015.gada 14.augustam plkst.14:00 Pašvaldības SIA “Ventspils siltums”, Talsu ielā 84, 3.stāvā 16.kabinetā pasūtītāja pilnvarotai personai – sagādes un transporta iecirkņa vadītājam Mārim Reinbergam personīgi vai sekretārei darba dienās no plkst.10:00 – 12:00 un no plkst.13:00 – 17:00
8. Piedāvājumi, kas tiek iesniegti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa, netiek pieņemti.
9. Sniegt skaidrojumus par iepirkuma dokumentiem ir pilnvarots Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” sagādes un transporta iecirkņa vadītājs Māris Reinbergs, tālrunis 63602206, fakss 63602210. Pretendenti ir tiesīgi iesniegt jautājumus par iepirkuma dokumentiem. Tie iesniedzami rakstiskā veidā, bet ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas. Jautājumi adresējami personīgi pasūtītāja pilnvarotajai personai Mārim Reinbergam. Skaidrojumi pēc jautājumu saņemšanas tiks publicēti mājas lapā: [www.ventspilssiltums.lv](http://www.ventspilssiltums.lv) (<http://www.ventspilssiltums.lv/lv/iepirkumi>).
10. **Iepirkuma piedāvājumi tiks atvērti** piedāvājuma atvēršanas sanāksmē 2015.gada 14.augustā plkst. 14:00 Jūras ielā 36, Ventspilī, 2.stāva sēžu zālē.

## INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU.

11. **Iepirkuma priekšmets** – Ūdens – tvaika siltummaiņa uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī:
  - 11.1. CPV kods: 42515000-9;
  - 11.2. tehniskā specifikācija (pielikums Nr.1) un Iepirkuma dokumentu prasības ir pamats piedāvājuma sagatavošanai;
  - 11.3. Darbu izpilde 3 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

**Pretendenti var iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā.**

## PIEDĀVĀJUMU DOKUMENTU SAGATAVOŠANAS, NOFORMĒŠANAS UN IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA.

12. Pretendenta pieteikums un tam pievienotie dokumenti sagatavojami un iesniedzami atbilstoši Nolikuma un tam pievienoto pielikumu prasībām.

13. Piedāvājumā jāiekļauj Pretendenta atlases dokumenti, Tehniskais piedāvājums.

#### 14. Dalības nosacījumi iepirkuma procedūrā

14.1. Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem:

14.1.1. pretendents vai persona, kura ir pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībā, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu jebkurā no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

- a) kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta labumu pieņemšana vai komerciāla uzpirkšana,
- b) krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana,
- c) izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas,
- d) terorisms, terorisma finansēšana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai;

14.1.2. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu pārkāpumā, kas izpaužas kā:

- a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,
- b) personas nodarbināšana bez rakstveidā noslēgta darba līguma, nodokļu normatīvajos aktos noteiktajā termiņā neiesniedzot par šo personu informatīvo deklarāciju par darba ņēmējiem, kas iesniedzama par personām, kuras uzsāk darbu;

14.1.3. pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi;

14.1.4. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par pretendenta bankrotu vai pretendents tiek likvidēts;

14.1.5. pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;

14.1.6. pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību šā punkta noteikumiem vai saskaņā ar šo nolikumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju;

14.1.7. uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi šīs daļas 14.1.1., 14.1.2., 14.1.3., 14.1.4., 14.1.5. vai 14.1.6.punktā minētie nosacījumi;

14.1.8. uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās līguma vērtības, ir attiecināmi šīs daļas 14.1.2., 14.1.3., 14.1.4., 14.1.5. vai 14.1.6. punktā minētie nosacījumi;

14.1.9. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, ir attiecināmi šīs daļas 14.1.2., 14.1.3., 14.1.4., 14.1.5. vai 14.1.6.punktā minētie nosacījumi;

14.2. Nolikuma 14.1.punktā apakšpunktos minētie izslēgšanas nosacījumi netiek piemēroti, ja ir iestājušies Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta ceturtās daļas nosacījumi. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta septīto daļu, lai pārbaudītu, vai uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta pirmajā daļā minētie pretendenta izslēgšanas nosacījumi, Pasūtītājs izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu.

#### 15. Kvalifikācijas prasības Pretendentiem.

- 15.1. Pretendentam jābūt reģistrētam LR komercreģistrā vai ārvalstīs, attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, kurai tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, tai būs jāreģistrējas LR komercreģistrā līdz Līguma noslēgšanai LR likumdošanā paredzētajā kārtībā.;
- 15.2. Latvijā reģistrētam Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Pretendentam (ārvalstu personai), kas nebūs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība (vienam no biedriem piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā), pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma tai reģistrācija Būvkomersantu reģistrā jāveic (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanas dienai.
- 15.3. Pretendentam jābūt pieredzei ūdens – tvaika siltummaiņa piegādē ar jaudu ne mazāku kā 25 t/h (objektiem uzrādīt adreses un kontaktus) - vismaz 1 (vienā) objektā pēdējos 5 gados.
- 15.4. Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam būvdarbu vadītājam atbilstoši nolikuma prasībām:
- 15.4.1. siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvniecības darbu vadīšanā, kuram ir pieredze kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam vismaz 3 (trīs) objektos katlumājas iekārtu uzstādīšanā (objektiem uzrādīt adreses un kontaktus). Objektiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ekspluatācijā pēdējo 5 (piecu) gadu (2011, 2012, 2013, 2014 un 2015) laikā.
- 15.5. Pretendents pakalpojuma sniegšanā var piesaistīt apakšuzņēmējus. Piesaistītajiem apakšuzņēmējiem ir jāatbilst Nolikuma punktos 15.1, 15.2. un 15.3 noteiktajām prasībām.
- 15.6. Ja Pretendents ir personu apvienība, tad:
- 15.6.1. starp tās dalībniekiem ir jābūt noslēgtam vienošanās līgumam, kuru parakstījuši visi tās dalībnieki un kurā jānorāda šāda informācija:
- 15.6.1.1. personu apvienības izveidošanas mērķis,
- 15.6.1.2. personu apvienības personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, kas konkursā pārstāv un līguma izpildes laikā pārstāvēs attiecīgo personu apvienību,
- 15.6.1.3. personu apvienības vadošais dalībnieks, vadošā dalībnieka personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds,
- 15.6.1.4. katra dalībnieka tiesības, atbildības sadalījums, kādus darbus katrs no tiem veiks;
- 15.6.2. Personu apvienības dalībniekiem jāapliecina, ka uzvaras gadījumā tiks nodibināta un reģistrēta pilnsabiedrība, kurā katrs dalībnieks uzņemas pilnu atbildību par pilnsabiedrības saistībām;
- 15.6.3. Katram personu apvienības dalībniekam ir jāizpilda nolikuma p.15.1. prasības, un visiem dalībniekiem kopā ir jāizpilda nolikuma 15.2. prasības.
- 15.6.4. Nolikuma 15.6.1. un 15.6.2. apakšpunktos minētie dokumenti jāparaksta katrai personu apvienību veidojošo dalībnieku personai ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.
- 15.7. Ja Pretendents ir jau reģistrēta pilnsabiedrība, tad katram pilnsabiedrības biedram ir jāizpilda nolikuma p.15.1. prasības, un visiem biedriem kopā ir jāizpilda nolikuma 15.2. un 15.2. prasības.
- 16. Pretendentu iesniedzamie dokumenti un informācija:**
- 16.1. Izziņa vai Pretendenta apliecināta izziņas kopija par personām ar pārstāvības tiesībām;
- 16.2. Pilnvaru oriģināli (vai to apliecinātas kopijas) ja pretendenta, personālsabiedrības, personu apvienības un personu apvienības dalībnieka iesniegtos dokumentus parakstījusi persona bez tiesībām pārstāvēt Pretendentu, personu apvienību un personu apvienības dalībnieku.
- 16.3. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 15.3. prasībām, Pretendentam jāiesniedz informācija par veiktajiem darbiem.
- 16.4. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 15.4. prasībām Pretendentam (ārvalstu personai) jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir reģistrētas tiesības veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ārvalstu persona, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju, jāiesniedz apliecinājums, ka līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka tā tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā (pēc reģistrācijas komercreģistrā) līdz Līguma noslēgšanai.

- 16.5. Lai apliecinātu atbilstību Nolikuma 15.4.prasībām, Pretendentam jāiesniedz informācija par iepirkuma izpildei piedāvāto būvdarbu vadītāju jomā: siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvniecības darbu vadīšanā. Sniegtajai informācijai jāapstiprina, ka Pretendenta rīcībā ir sertificēts būvdarbu vadītājs šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai. Sarakstam pievienot:
- 16.6. sertificētā būvdarbu vadītāja (Nolikuma 15.4.norādīto) CV ar pieejamības apliecinājumu, saskaņā ar 3.pielikumu;
- 16.7. šajā Iepirkumā iesaistītā (Nolikuma 15.4.norādīto) būvdarba vadītāja sertifikātu kopija (ārvalstu personai kvalifikāciju dokumenti var tikt iesniekti līdz pakalpojumu sniegšanas uzsākšanas dienai (līdz līgumu noslēgšanas dienai)) un apliecinājums par pierezi atbilstoši Nolikuma 15.4.1. prasībām;
- 16.8. ja Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs atbilstoši nolikuma 15.4. norādītajam nav darba attiecībās ar Pretendentu, tad jāiesniedz abu pušu parakstīti vienošanās protokoli par līguma attiecību nodibināšanu un attiecīgā būvdarba vadītāja/ju reģistrēšanu Būvkomersantu reģistrā pie Pretendenta.
- 16.9. Personu apvienībai jāiesniedz dalībnieku vienošanās protokols, ko parakstījušas visus dalībniekus pārstāvošās personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais sabiedrības dalībnieks un pārstāvis, kurš pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt personu apvienību iepirkuma procedūras ietvaros, personu apvienības dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus (uzskaitīt kādus), parakstīt iepirkuma līgumu, ja personu apvienība uzvarēs iepirkuma procedūrā, norādot kādus pakalpojumus/būvdarbus un apjomu kādā sniegs katrs personu apvienības dalībnieks.
- 16.10. Apliecinājums, ja personu apvienība tiks atzīta par uzvarētāju, tā līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta LR komercreģistrā.
- 16.11. Pretendenta – fiziskas personas – apliecināta valsts kompetentu iestāžu izdotas nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija.
- 16.12. Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā.
- 16.13. Tehniskais piedāvājums (pielikums Nr.1.).
17. Pretendenti, kuri neatbilst Pretendentu atlases prasībām vai nav iesnieguši visus vai nepilnīgi iesnieguši 16.punktā pieprasītos dokumentus, var tikt izslēgti no turpmākas dalības iepirkumu procedūrā.
18. Pretendenta pieteikums jāaizpilda pēc Nolikumā pievienotā pielikumu Nr.2.
19. Dokumenti iesniedzami latviešu valodā. Dokumentiem, kuri iesniegti svešvalodās, jābūt pievienotiem Pretendenta apliecinātiem dokumentu tulkojumiem latviešu valodā. Pretrunu gadījumā starp dokumentiem latviešu valodā un svešvalodā, par pamatu tiks ņemti tulkojumi latviešu valodā.
20. Visām iepirkuma piedāvājuma lapām jābūt numurētām un caurauklotām, uz vāka jābūt šādām norādēm:
  - 20.1. piedāvājums iepirkumam „Ūdens – tvaika siltummaiņa uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī” un Iepirkuma identifikācijas numurs – VS 2015/11;
  - 20.2. Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersonas vārds un uzvārds, tālruna numurs, faksa numurs;
  - 20.3. aiz titullapas obligāti jābūt piedāvājuma satura rādītājam, aiz kuru seko visi pārējie piedāvājumā iekļautie dokumenti;
21. Pretendenta pieteikums jāparaksta personai ar pārstāvības tiesībām, vai tās pilnvarotai personai. Ja pieteikumu ir parakstījusi pilnvarota persona, pieteikumam jāpievieno pilnvaras oriģināls vai Pretendenta apliecināta pilnvaras kopija. Pārējie sagatavotie dokumenti, kuri pievienoti pieteikumam, obligāti jāparaksta tā sagatavotājam, norādot amatu un paraksta atšifrējumu.
22. Pretendentam jāiesniedz piedāvājums 2 eksemplāros, tos attiecīgi apzīmējot kā “oriģināls” un “kopija”. Pretrunu gadījumā starp piedāvājumu oriģinālu un tā kopiju, kā pareizais vērā tiks ņemts piedāvājuma oriģināls.
23. Piedāvājumam jābūt ievietotam aizlīmētā un apzīmogatā ar uzņēmuma zīmogu aploksnē, kur jābūt šādām norādēm:
  - 23.1. iepirkumam „Ūdens – tvaika siltummaiņa uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī” un Iepirkuma identifikācijas numurs – VS 2015/11;
  - 23.2. adresāts,

23.3. datums, pulksteņa laiks, iesniedzēja un saņēmēja paraksti.

24. Pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Pretendents nedrīkst savu piedāvājumu labot vai papildināt.

#### **PRETENDENTU ATLASE, PIEDĀVĀJUMU PĀRBAUDE UN IZVĒRTĒŠANA.**

25. Pretendenta atbilstības pārbaudi dalības nosacījumiem procedūrā, atbilstību kvalifikācijas prasībām, tehniskā piedāvājuma pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu un lēmuma pieņemšanu par pretendenta kompetenci un spējām nodrošināt līgumsaistību izpildi un piedāvājuma izvēli nodrošina Komisija Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, vērtēšanas kritērijiem.
26. Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties uz pieprasīto un iesniegto oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.
27. Nepieciešamības gadījumos Komisija pieprasīs, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei. Pretendenta sniegtajiem skaidrojumiem būs tikai informatīvs raksturs.
28. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta piekto daļu, Pasūtītājs pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību veic attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.
29. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta septīto daļu, lai pārbaudītu, vai uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta pirmajā daļā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi (šī nolikuma 14.1.punkta nosacījumi), Pasūtītājs izmanto Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu.
30. Ja Pasūtītājs, izmantojot nolikuma 14.1.punkta (t.sk. apakšpunkti) minēto pārbaudi, konstatē, ka pretendentam vai Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup>panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, tas informē pretendentu un nosaka termiņu — 10 darbdienu pēc informācijas izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas — konstatēto parādu nomaksai un parādu nomaksas apliecinājuma iesniegšanai. Pretendents, lai apliecinātu, ka tam, kā arī Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta pirmās daļas 7., 8. un 9.punktā minētajai personai nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, iesniedz attiecīgās personas vai tās pārstāvja apliecinātu izdruku no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas vai pašvaldības izdotu izziņu par to, ka attiecīgajai personai laikā pēc Pasūtītāja nosūtītās informācijas saņemšanas dienas nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro. Ja noteiktajā termiņā minētais apliecinājums nav iesniegts, Pasūtītājs pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Par pieņemamām un derīgām tiks atzītas tikai tās izziņas, kas izsniegtas ne agrāk kā vienu mēnesi (ieskaitot iesniegšanas dienu) pirms iesniegšanas dienas.
31. Lai pārbaudītu, vai ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta pirmo daļu, Pasūtītājs, pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Publisko iepirkumu likuma 39.<sup>1</sup> panta pirmajā daļā noteiktie gadījumi (šī nolikuma 14.1.punkta nosacījumi). Termiņu izziņu iesniegšanai pasūtītājs nosaka ne īsāku par 10 darbdienu pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Pasūtītājs to izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā. Par pieņemamām un derīgām tiks atzītas tikai tās izziņas, kas izsniegtas ne agrāk kā vienu mēnesi (ieskaitot iesniegšanas dienu) pirms iesniegšanas dienas.
32. Pirms piedāvājuma izvēles Komisija veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus savstarpēji salīdzinot un vērtējot pretendentu piedāvājumus, kuru iesniedzēji nebūs izslēgti no dalības Iepirkuma procedūrā kādā no iepriekšējiem iepirkumu procedūras posmiem.

33. **Izskatot piedāvājumus, Iepirkumu komisija izvēlas piedāvājumu (pilnībā atbilst Iepirkuma nolikumā minētajām prasībām) ar viszemāko cenu.**
34. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsauks savu piedāvājumu tā derīguma laikā pēc lēmuma par Līguma slēgšanu pieņemšanas, vai nenoslēgs Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, tiks izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā un Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām slēgt Līgumu ar pretendentu, kas iesniedzis nākamo piedāvājumu ar zemāko piedāvāto cenu, kurš atbilst Pasūtītāja prasībām.
35. Gadījumā, ja neviena Pretendenta piedāvājumu nevar atzīt par uzvarētāju, vai arī iepirkumam nav iesniegts neviens piedāvājums, Komisija izbeidz iepirkuma procedūru bez rezultāta.
36. Ja iepirkuma uzvarētājs nenoslēdz līgumu bez pamatojuma Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija izvēlas piedāvājumu ar nākamo zemāko piedāvāto cenu, kas atbilst visām Nolikuma prasībām.
37. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkuma procedūru jebkurā tās etapā līdz līguma noslēgšanai.

### **LĪGUMA NOSLĒGŠANA.**

38. Iepirkuma līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts ņemot vērā Likuma prasības.
39. Pielikumi šim iepirkuma nolikumam:
1. pielikums: Tehniskās specifikācijas uz 4 lp.
  2. pielikums: Pretendenta pieteikums – aizpildīšanai Pretendentiem uz 1 lp.
  3. pielikums: Būvdarbu vadītāja CV un pieejamības apliecinājuma veidlapa uz 2 lp.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”  
Valdes priekšsēdētājs

A.Uzaris

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”  
Juriskonsulte

S.Reinvalde

Sagatavoja:  
Pašvaldības SIA „Ventspils siltums”  
sagādes un transporta daļas vadītājs

M.Reinbergs

## Tehniskās specifikācijas

### Esošā situācija:

Uzstādītā tvaika reģenerācijas sistēma ar kopējo sildvirsmas platību 160 m<sup>2</sup> šobrīd nenodrošina turbīnas PTG 1500 (ražota Krievijā, „Proletarskij zavod”) stabilu darbību.

Izvēloties jauno iekārtu, piegādātajam jāaprēķina nepieciešamā sildvirsmas platība un jāpiegādā tāda sistēma, kura nodrošina nepieciešamo tvaika plūsmas ātrumu pie kondensācijas, lai izveidotu pretspiedienu aiz turbīnas 1,5-1,3 bar.

### Pirkuma objekts:

Sistēmai jā sastāv no tvaika kondensācijas iekārtas ar automātisko kondensāta līmeņa uzturēšanas un līmeņa maiņas sistēmu, kondensāta dzesēšanas sistēmas ar automātisko kondensāta temperatūras uzturēšanu 100-105 °C, ar to piespiedu padevi uz deaeratoru, kā arī tvaika-gaisa maisījuma novadīšanas sistēmas no tvaika kondensācijas zonas.

### 1. Prasības:

#### 1.1. Primārais siltummainis:

Primārā siltummaiņa tips – cauruļu tipa ar izolācijas čaulu. Siltummainis jāpiegādā ar kondensāta dzesētāju.

#### Darbības parametri:

Tvaika spiediens	ne mazāk par 6 bar
Maksimālā temperatūra	ne mazāk par 350 °C
Ūdens spiediens	ne mazāk par 15 bar
Aprēķina temperatūra	ne mazāk par 150 °C

#### Izpildījuma materiāls:

Primārā siltummaiņa izpildījuma materiāli nedrīkst būt sliktāki nekā:

- korpuss – tērauds St37,
- cauruļu dēlis – tērauds P265 GH,
- cauruļu sistēma – misiņš L68.

Maksimālais tvaika patēriņš sistēmā 25 t/h

#### Piegādes komplekts:

Ūdens līmeņa rādītājs ar stiklu (T=350 °C, P=6 bar).

Manometri un termometri siltummaiņa ieejā un izejā (ūdens, tvaiks un kondensāts).

Tvaika-gaisa maisījuma novadīšanas sistēma no tvaika kondensācijas zonas.

#### 1.2. Kondensāta dzesētājs

Kondensāta dzesētājs varētu būt iebūvēts siltummainī vai arī kā atsevišķa iekārta.

#### Darbības parametri:

Kondensāta maksimālais patēriņš	ne mazāk par 25 m <sup>3</sup> /h
Kondensāta spiediens	ne mazāk par 6 bar
Maksimālā temperatūra	ne mazāk par 150 °C
Ūdens spiediens	ne mazāk par 15 bar
Aprēķina temperatūra	ne mazāk par 150 °C

#### Izpildījuma materiāls:

Visiem kondensāta dzesētāja elementiem, kuri kontaktē ar kondensātu, ir jābūt no tērauda ne sliktāka par AISI316.

#### Piegādes komplekts:



Ūdens un kondensāta aizbīdņi dzesētāja ieejā un izejā, manometri un termometri siltummaiņa ieejā un izejā.

### 1.3. Prasības kondensāta sūkņim

Sūkņim jābūt ar gala iesūkņēšanu (iesūkņēšanas īscaurule – horizontālā, izvadīšanas - vertikālā).

Sūkņim ir jābūt aprīkotam ar caurumu sistēmu korpusa ūdens drenāžai un gaisa novadīšanai.

Ražība	ne vairāk par 30 m <sup>3</sup> /h
Spiediens	pēc aprēķina
Darba temperatūra	120 °C
Maksimālā temperatūra	140 °C
NPSHr	ne vairāk par 3 m
Darba ritenis	no bronzas vai no nerūsējošā tērauda

#### Sūkņa dzinējs

Dzinēja nominālā jauda	ne vairāk par 4 kW
Nominālais griešanās ātrums	1500 min <sup>-1</sup>
Spriegums	400 V, 50 Hz
Darba režīms	S1
Aizsardzības klase	ne mazāk IP55
Izolācijas klase	F

### 1.4. Prasības sūkņa armatūrai

1.4.1. Sūkņa iesūkšanas un novadīšanās cauruļvadā ir uzstādāms Butterfly tipa aizbīdņis ar trīskāršu ekscentrisitetu.

Sūkņa iesūkšanas cauruļvada aizbīdņis ir uzstādāms par vienu soli lielāks nekā ieejas īscaurule.

Diska noblīvējums – “metāls pa metālu”

Noplūdes klase – VI pēc ANSI

Aizbīdņim ir jābūt pilnīgi remontējamam.

Montāžas veids - atloku

Korpusa materiāls – oglekļa tērauds

Vadības tips – reduktors

Spiediena klase – PN25

1.4.2. Sūkņa novadīšanā ir uzstādāms pretvārsts ar diska veidīgo noslēgēlementu.

Montāžas veids - atloku

Materiāls – tērauds

Spiediena klase ne mazāka par PN25

### 1.5. Prasības lodveida armatūrai

Korpusam ir jābūt iemetinātām vienā vienībā. Korpusam ir jābūt no oglekļa tērauda, bet lodei no nerūsējošā tērauda. Noblīvējumam ir jābūt no teflona.

Lodei ir jābūt ar samazinātu diametru, salīdzinot ar pieslēguma izmēriem.

Armatūrai jāiztur temperatūra līdz 180 °C.

Armatūras pieslēgšanas veids ir iemetināšana, vadība – rokas.

Spiediena klase ne mazāka par PN25.

### 1.6. Prasības plūsmas regulatoram komplektā ar elektropiedziņu

Regulatoram ir jābūt pilnīgi remontējamam.

Jābūt iespējai izmantot regulatoru kā regulējošo armatūru un arī kā noslēgarmatūru.

Regulatoram ir jābūt noslēgēlementam ar lodveida segmentu un noblīvējumu starp to un sedlu “metāls pa metālu”.

Regulatora izpildījums - viengabala hermētiskais korpuss, materiāls – oglekļa tērauds ne sliktāks par WCB.

Lodveida segmenta izpildījums – nerūsējošais tērauds ne sliktāks par CF8+H.Ni.

Lodveida segmenta noblīvējums – no nerūsējoša tērauda ne sliktāka par A105+Stellite.

Lodveida segmentā ir jābūt V-veida izgriezumam, pateicoties kam, ir sasniedzama precīza regulēšana plašā diapazonā pat ar nelielu patēriņu.

Regulējošajam vārstam ir jāatbilst IV klasei pēc ANSI.

Regulatora pieslēgšana – atloka.

Troksņa līmenis nedrīkst pārsniegt 85 dBa visos darba režīmos.

### Regulēšanas raksturojumi

Transportējamā vide	tīkla ūdens
Maksimālā ražība	8 m <sup>3</sup> /h
Darba temperatūra	100 °C

#### 1.6.1. Elektropiedziņa

Elektropiedziņa ar signālu ieejā/izejā 4-20 mA

Dzinēja spriegums 1 f, 230 V, 50 Hz

Elektropiedziņai jābūt ar šādiem slēdžiem:

- Slēdzis, gala stāvoklis “atvērts” – 1 gab.
- Slēdzis, gala stāvoklis “slēgts” – 1 gab.

Elektropiedziņa ir piegādājama ar vizuālu stāvokļa indikatoru

Jābūt rokas vadības iespējai.

Apkārtējās vides temperatūras diapazonam ir jābūt no 0 līdz +60 °C

Piedziņai ir jābūt ar dzinēja siltumaizsardzību.

Piedziņas aizsardzības klasei jābūt ne mazākai par IP67.

#### 1.7. Prasības manometriem un termometriem

Precizitātes klase ne vairāk par 2,5

Korpusa diametrs 100 mm

Materiāls ne sliktāks par AISI304

Korpusam jābūt aizpildītam ar glicerīnu.

Manometriem ir jābūt komplektā ar manometrisko ventili, termometriem – ar čaulām.

#### 1.8. Prasības automātikai:

##### 1.8.1. Automātikas vadības skapis.

Automatizācijas sistēmai ir jānodrošina:

- Kondensāta līmeņa automātiskā uzturēšana un tā koriģēšana ar sūkņa palīdzību, kas aprīkots ar frekvenču pārveidotāju.
- Noteiktas kondensāta temperatūras automātiskā uzturēšana – ar tīkla ūdens regulatora palīdzību, kurš vadāms ar PID regulatoru.

##### Metāla skapis, uzkarināms, aizsardzības klase ne mazāk par IP65.

Vadība un indikācija uz durvīm. Devēju barošana no atsevišķa barošanas bloka.

Vadības skapis ar piespiedventilāciju.

Kondensāta līmeņa noteikšana siltummainī ir jāveic ar diferenciāla spiediena mērīšanas palīdzību.

##### 1.8.2. Prasības frekvenču pārveidotājam:

Nominālā jauda pēc sūkņa jaudas

Ieejas spriegums 380-480 V

Iebūvētais filtrs harmonik

Analoga ieeja 4-20 mA

Diskrēta ieeja 6 brīvi programmējamas, PTC ieeja

Analoga izeja 4-20 mA

Diskrēta izeja 2 viegli programmējamas

Aizsardzības klase ne mazāk par IP21

Vadības panelis iznesams, ar strāvas, sprieguma, frekvences, dzinēja griešanās ātruma, temperatūras un PID atgriezeniskās saiknes attēlošanu.

Aizsardzības                      augsts spriegums, zems spriegums, augstā strāva, dzinēja siltumaizsardzība, pārslodze, pārkaršana, atgriezeniskās saiknes pārtraukums utt.

### 1.8.3. Prasības PID regulatoram:

Ieejas spriegums	230V
Analoga ieeja	4-20 mA
Analoga izeja	4-20 mA
Diskrēta izeja	2 brīvi programmējamas
Vadība	PID + Fuzzy

Izmērāmā signāla attēlojums, uzdevuma attēlojums, avārijas indikācija

### 1.8.4. Prasības diferenciāla spiediena devējam:

Barošana	24 V
Izejas signāls	4-20 mA
Precizitātes klase	±0.25%
Izmērāmās vides temperatūra	-25°C...+120°C
Aizsardzības klase	ne mazāk IP67
Komplektā ar ventiļu bloku	
Pieslēgšana pie procesa	M20x1.5

### 1.8.5. Prasības temperatūras devējam:

Barošana	24 V
Izejas signāls	4-20 mA
Precizitātes klase	B
Aizsardzības klase	ne mazāk IP67
Komplektā ar aizsardzības čaulu	
Pieslēgšana pie procesa	G1/2

### 1.9. Prasības cauruļvadiem

Jāparedz cauruļvadi 1,5 m garumā no siltummaiņiem (ja to stāvoklis ir neapmierinošs un nepieciešama aizstāšana). Metāla cauruļvadiem un fasonu daļām ir jābūt no oglekļa tērauda un jāatbilst standartiem EN 10216, EN 10220.

### 1.10. Prasības izolācijai

Siltumizolācijas konstrukcijas daļām ir jābūt ražotām saskaņā ar standarta DIN 4140 noteikumiem. Izolācijas biezumam ir jābūt tādā, lai pie ārējās temperatūras 25 °C izolēto virsmu temperatūra būtu ne lielāka par 45°C. Izolācijas blīvums - ne mazāks par 80 kg/m<sup>3</sup>. Visām izolētām virsmām ir jābūt pārklātām ar cinkotām loksņēm, kuru biezums ir ne mazāks par 0,55 mm.

Siltumizolācijas konstrukcijā nedrīkst būt azbestu saturošs materiāls.

Izolācijas materiāls – akmens vai minerālvate ar alumīnija foliju. Aprēķina siltumvadītspējas koeficients <0.04 W (mK).

Tehniskais direktors

E.Bonfelds

**Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (veidlapa)**

Iesniedzot šo pieteikumu Pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā „Ūdens – tvaika siltummaiņa uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī” ar ident. Nr. VS 2015/11

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>. <mēnesis>

1. Iepazīnušies ar Pašvaldības SIA „Ventpils siltums”, Talsu ielā 84, Ventspils, LV-3602 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētās iepirkuma procedūras „Ūdens – tvaika siltummaiņa uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī” nolikumu (turpmāk – Nolikums), apliecinot, ka mēs esam pārbaudījuši un saprotam šos dokumentus un pārliecinājušies, ka tie nesatur kļūdas vai citus defektus un pieņemot visas Nolikumā noteiktās prasības, ka arī esam apskatījuši <Iepirkuma daļa jeb \_\_\_ (cipariem un vārdiem) lote> un mums ir pilnīgi skaidri visi <Iepirkuma daļa jeb \_\_\_ (cipariem un vārdiem) lote> apstākļi, tā stāvoklis un visas komunikāciju pieslēgumu vietas
  - a. <Pretendenta nosaukums>
  - b. <reģistrācijas numurs>
  - c. <adrese>
2. Mēs iesniedzam piedāvājumu, kas sastāv no:
  - a. šī pieteikuma un Pretendentu atlases dokumentiem,
  - b. Tehniskā piedāvājuma un
  - c. Finanšu piedāvājuma pielikums, (turpmāk – Piedāvājums)
3. apņemoties:
  - a. veikt piegādes, montāžas, palaišanas un ieregulēšanas darbus saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumiem (turpmāk – Darbi) par Līgumcenu:

Nr.	Iekārtu vai darba nosaukums	Mērvien.	Daudzums	Cena, EUR	Summa, EUR
1	Siltummainis un kondensāta dzesētājs	gab	1		
2	Kondensāta sūknis	gab	1		
3	Noslēdzošā un regulējošā armatūra	gab	1		
4	Automātikas vadības sistēma ar devējiem	gab	1		
5	Iekārtu montāžas darbi	gab	1		
6	Palaišanas un ieregulēšanas darbi	gab	1		
	<b>Līgumcena bez PVN, EUR</b>				
	PVN 21%, EUR				
	Līgumsumma ar PVN, EUR				

Nepieciešamais avansa maksājums (ne vairāk, kā 20% no līgumcenas) euro \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ euro un \_\_\_\_\_ centi).

Darbu izpilde \_\_\_\_\_ mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas (ne vairāk kā 3 mēneši)

- b. slēgt iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikumā ietvertajam Iepirkuma līgumam un tā veidnēm,
  - c. veikt Darbus saskaņā ar Tehnisko piedāvājumu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā no iepirkuma līguma spēkā stāšanās dienas.
4. Piedāvājums ir spēkā <dienu skaits> dienas no Nolikumā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.
  5. Visas Piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

<Pretendenta nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>

<sup>1</sup> Ja piedāvājumu iesniedz Personu apvienība, Pieteikumu jāparaksta visiem Personu apvienības dalībniekiem.

**Pielikums Nr.3**  
**CV veidne**

1. Uzvārds:
2. Vārds:
3. Izglītība:

Izglītības iestāde	Mācību laiks (no/līdz)	Iegūtais grāds vai kvalifikācija
<...>	<...>/<...>	<...>
<...>	<...>/<...>	<...>
<...>	<...>/<...>	<...>

4. Valodu prasme: **Uzrādīt valodas prasmes līmeni (skaitliskais vērtējums no 1 – teicami, līdz 5 - pamatzināšanas)**

Valoda	Lasot	Runājot	Rakstot
<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>
<...>	<...>	<...>	<...>

5. Dalība profesionālās organizācijās:
6. Citas prasmes:
7. Pašreizējais amats un galveno darba pienākumu apraksts:
8. Profesionālā pieredze:

Laiks (no/līdz)	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)	Valsts	Amats un galveno darba pienākumu apraksts vai veicamā darba apraksts (uzņēmuma līguma gadījumā)
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>

9. Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie projekti:

Projekta izpildes uzsākšanas un pabeigšanas gads un mēnesis	Projekta izpildes vieta (valsts)	Darba devējs vai Pasūtītājs (uzņēmuma līguma gadījumā)	Pasūtītāja (klienta) nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona	Īss veikto darbu apraksts
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>	<...>
<...>/<...>	<...>	<...>	<...>	<...>

Ar šo es apņemos, saskaņā ar Pretendenta laika grafiku,

No	Līdz
<1.perioda sākums>	<1.perioda beigas>
<2.perioda sākums>	<2.perioda beigas>
<...>	<...>

saskaņā ar <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) piedāvājumu pašvaldības SIA „Ventpils siltums”, reģ. Nr. 40003007655, Talsu ielā 84, Ventpils rīkotās iepirkuma procedūras „Ūdens – tvaika siltummaiņa uzstādīšana Talsu ielā 69, Ventspilī” (identifikācijas Nr. VS VS 2015/11), kā <Speciālista specialitāte vai darbības joma> veikt <Speciālista izpildāmo darbu vai veicamo pasākumu apraksts>, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

a. Aizpilda, gadījumā, ja speciālists nav Pretendenta vai apakšuzņēmēja darbinieks.

Ar šo apliecinu, ka piekrītu un nepastāv šķēršļi reģistrēt mani Būvkomersantu reģistrā Pretendenta uzņēmumā vai apakšuzņēmēja uzņēmumā.

<Vārds, uzvārds>

<Paraksts>

<Datums>

b.

c. Aizpilda, gadījumā, ja speciālists nav Pretendenta darbinieks.

d.

e.

f. [Ar šo apliecinām, ka nepastāv šķēršļi kādē] <vārds un uzvārds> nevarētu piedalīties <iepirkuma priekšmeta raksturojums> iepriekš minētajos laika posmos, gadījumā, ja Pretendentam tiek piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu un iepirkuma līgums tiek noslēgts.

g.

<Darba devēja nosaukums>

<Reģistrācijas numurs>

<Adrese>

<Personas ar pārstāvības tiesībām amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Personas ar pārstāvības tiesībām paraksts>]<sup>2</sup>

<sup>2</sup> CV sadaļa aizpildāma, ja speciālists nav pretendenta, personālsabiedrības biedra (ja pretendents ir personālsabiedrība), personu apvienības dalībnieka (ja pretendents ir personu apvienība) vai apakšuzņēmēja darbinieks vai apakšuzņēmējs.