

Tehniskā specifikācija

Ogļu katls KE-25-14-250 uzstādīts 2007.gadā nostrādājis desmit gadus. Uzstādītais skābekļa analizators šajā laika posmā ir divas reizes remontēts uz doto momentu tas ir sabojājies un remontam nederīgs. Kvalitatīva darba nodrošināšanai ogļu katlam nepieciešams iegādāties jaunu skābekļa analizatoru.

Nepieciešamo skābekļa analizators SP SENOR PRODUCTS C 101 komplektā (devējs, kontrolieris) darbības parametri:

1. Darbības diapazons 0,1% – 0,25%;
2. Darbs temperatūrā no 20* - 700* C;
3. Izejas strāva 4-20mA

Skābekļa analizatoram jābūt nokomplektētam (devējs, kontrolieris), pārbaudītam, kalibrētam attiecīgajā darbības diapazonā.

Garantija – ne mazāk kā 12 mēneši.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs



A.Pētersons