

## Tehniskā specifikācija

“Ultraskaņas korelācijas siltuma-ūdens skaitītāja iegāde”.

Saistībā ar esošo siltumenerģijas skaitītāja nolietojumu, nepieciešams iegādāties jaunu siltumenerģijas skaitītāju:

- Ultraskaņas korelācijas siltuma-ūdens skaitītājs;
- Skaitītāja diametrs - DN150;
- Plūsmas mērīšanas diapazons –  $q_i$  3 m<sup>3</sup>/h;  $q_p$  150 m<sup>3</sup>/h;  $q_s$  600 m<sup>3</sup>/h;
- Pretestības termometri – Nr. 2295/1; 2295/2;
- Tālvadības nolasīšana ar izeju 4÷20 mA;
- Saderība ar esošo nolasīšanas programmu.

Cena – ar piegādi līdz pasūtītājam, Talsu iela 69, Ventspils.

Garantija – ne mazāk kā 24 mēneši.

Jāiesniedz piegādes termiņš.

Cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas termiņš - 18.10.2016.

Piedāvājumu Cenu aptaujai var iesūtīt pa faksu 636 02210, iesniegt Talsu ielā 84, Ventspilī, vai pa e-pastu – vent.siltums@ventspils.lv (ieskenēts piedāvājums).

Cenu aptaujas vērtēšanas kritērijs – zemākā cena.

Nepieciešamības gadījumā sazināties ar katlumājas vadītāju - A.Pētersons 29806020.

Katlu mājas Talsu iela 69 vadītājs

A.Pētersons